



Открытое акционерное общество

«ИВАНОВООБЛГАЗ»

ФИЛИАЛ

«ФУРМАНОВРАЙГАЗ»

Филиалу «Фурмановрайгаз»

г. Фурманов, ул. Дачная, д.37

✉ Россия, 155520, г.Фурманов, ул. Дачная,37
р/сч. 40702810517070100218, к.сч.30101810000000000608
в Ивановской ОСБ № 8639 г.Иваново
ИНН 3730006498, ОКОНХ 90214
КПП 370503001
☎ +8 (49341)2-24-44 Fax +8 (49341)2-24-44

Технические условия № 01/2013

г.Фурманов

« 10 » января 2013г.

Технические условия выданы на техническое перевооружение сети газораспределения низкого давления IV категории с заменой подземного газопровода протяженностью 272,4м в связи с истечением нормативного срока эксплуатации


Адрес объекта: г. Фурманов, ул. Попова, д.д.2-5

Место подключения (присоединения):

1. от существующего подземного газопровода природного газа низкого давления IV категории (до 0,005 МПа) Ø 76x3,5 мм, ст10 пс, ГОСТ 10705-80 в районе д.6 по ул. Попова.
2. от существующего подземного газопровода природного газа низкого давления IV категории (до 0,005 МПа) Ø 57x3,5 мм, ст10 пс, ГОСТ 10705-80 в районе д.6 по ул. Попова.

Проект должен быть согласован с филиалом «Фурмановрайгаз», службой «Электрохимзащита» ОАО «Ивановооблгаз». Проект без согласования не действителен. Срок действия тех. условий 2 года со дня выдачи.

Главный инженер филиала «Фурмановрайгаз»:



В.В. Трифонов

