

Техническое задание

1. Предмет закупки.						
№ п/п	Наименование предмета закупки и краткие технические характеристики	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-2Н	Шт..	2	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
	ИТОГО		2			

2. Условия поставки товара.	
Грузополучатель	ОАО "Ивановооблгаз"
Место (адрес) поставки товара	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Срок (период) поставки товара	В течение 25 календарных дней с момента заключения договора

3. Условия проведения закупочной процедуры.				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС)	90 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений

4. Дополнительные требования.	



ОАО "ИВАНОВООБЛГАЗ"

(4932) 93-19-01, 93-19-11

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №


для изготовления пункта ГРПШ, ГРУ, ГРБ, ГРПБ 1-2Н
(ненужное зачеркнуть)

1. Аттестационное давление в газопроводе 0,3 МПа;
2. Фактическое давление в газопроводе:
зимой 0,29 МПа;
летом 0,3 МПа;
3. Давление настройки выходное:
1^я нитки 0,0016 МПа;
2^я нитки 0,0016 МПа;
3^я нитки - МПа;
4. Расход газа:
1^я нитки max 42 min 30 м³/час;
2^я нитки max 42 min 30 м³/час;
3^я нитки max - min - м³/час;
5. Тип отопления газовое
(водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)
6. Электроснабжение -
7. Учет расхода эл. энергии -
8. Узел учета расхода газа: -

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе -
на входе 1^я нитки -
на входе 2^я нитки -
на входе 3^я нитки -

9. С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией -
10. Требуемый тип регулятора РДГР-20М-06
11. Прочие условия:
контроль загазованности -
охранная сигнализация -
пожарная сигнализация -
наличие эл. источника -
расположение входного и выходного газопровода относительно пункта -

выход ←  ← вход

