Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 72 624
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63x63	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 D63x63, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
2	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63x32	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 D63x32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
3	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D90x63	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D90x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
4	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110x63	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D110x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
5	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D160x63	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D160x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
6	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D225x63	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D225x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
7	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D63x63	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D63x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
8	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная заглушка ПЭ 100 SDR 11 D63, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 48мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
9	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная заглушка ПЭ 100 SDR 11 D110 комплект (литая заглушка и муфта), расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 72мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
10	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D32	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 36 мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
11	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D90, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 62мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					

закупки						
12	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 72мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
13	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32x32 ПЭ100 SDR11	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ100 SDR11 D32 ГОСТ Р 50838 , сталь D32x3 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 200мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
14	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63x57 ПЭ100 SDR11	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ100 SDR11 D63 ГОСТ Р 50838 , сталь D57x4 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 280мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
15	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90x89 ПЭ100 SDR11	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ100 SDR11 D90 ГОСТ Р 50838 , сталь D89x5 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 280мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
16	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110x108 ПЭ100 SDR11	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ80 SDR11 D110 ГОСТ Р 50838 , сталь D108x5 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 280мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
17	Ввод цокольный ПЭ80 SDR11 D63x57	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Цокольный ввод с защиитным покрытием и нераъемным соединением сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ80 SDR11 D63 ГОСТ Р 50838, сталь D57x4 ГОСТ 8732 или 8734, заглушка 3/4, общая длина 1800x2500мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
18	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D63x32	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D63х32, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 48мм и 36мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
19	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D90х63	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D90х63, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 48мм и 62мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
20	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110х63	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110х63 комплект (литой переход и муфты), расчитанный на давление газа 0,1 МПа, муфты с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, муфта 63мм со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
21	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110х90	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110х90, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 72мм и 62мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
22	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D160х110	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D160х110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 72мм и 62мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
23	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D225х160	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D225х160, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 90мм и 110мм, две зоны сварки. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
24	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ100 SDR11 D32 ГОСТ Р 50838 , сталь D32х3 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 200мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					

закупки						
25	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90x89 ПЭ100 SDR11	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ100 SDR11 D90 ГОСТ Р 50838 , сталь D89x5 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 280мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
26	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D90, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 62мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
27	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 72мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	662 850,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
В том числе НДС	101 112,73	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	561 737,27	рублей		
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	