Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 41 615
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.						
2	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
3	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора.					

	Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии					
Технические характеристики предмета закупки	с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
4	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
5	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного					
Технические характеристики предмета закупки	изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
6	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
7	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.					

	Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные
Технические характеристики предмета закупки	требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм

8	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	450,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.

9	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G					
Технические характеристики предмета закупки	3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
10	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком.					

	Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
11	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
12	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-15	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.Ф.Е;уплотнительные
Технические характеристики предмета закупки	гнёзда шара: фторопласт Р.Т.Ф.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 25мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм.

13	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-20	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС

	Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 30мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=75 мм.					
14	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
15	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм					

предмета закупки	Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина						
Технические характеристики предмета закупки	стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.						
16	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а	
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС						

	Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
17	Сгон изолирующий ИССГ-32	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора:					
Технические характеристики предмета закупки	полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
18	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-108	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические	Давление Ру 1,6 МПа					

характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
19	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-159	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм.					

	Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					
20	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-219	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:820мм. Наружный диаметр:219мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:6мм. Масса: 43,5кг					
21	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-57	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения:					

	Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
22	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-89	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
23	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения:					

	Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
24	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
25	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-25	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.					

	Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 25 мм. Строительная длина (мм.) L=60 мм.					
26	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
27	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-20	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические	Давление Ру 0,6 МПа					

характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
28	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-25	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
29	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008
Технические характеристики предмета закупки	Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.

30	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора.

	Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
31	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-25	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1"/ внутренняя резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 25 мм. Строительная длина (мм.) L=60 мм.					
32	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

	Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке
Технические характеристики предмета закупки	изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.

33	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
34	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
35	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	140,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"					

	Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина
Технические характеристики предмета закупки	стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.

36	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).

	Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
37	Сгон изолирующий ИССГ-32	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации:					
Технические характеристики предмета закупки	обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
38	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	720,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет.					

закупки	Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.					
39	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
40	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г.

					газораспределение Иваново"	Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
41	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					

	Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
42	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	160,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.)					
Технические характеристики предмета закупки	L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
43	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические	Давление Ру 0,6 МПа					

характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.

44	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные
Технические характеристики предмета закупки	требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73

	Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
45	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
46	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по					

Технические характеристики предмета закупки	эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.

47	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм.

	Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
48	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
49	Сгон изолирующий ИССГ-50	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2"					

	Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора:
Технические характеристики предмета закупки	полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.

50	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.E;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.E; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).

	Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
51	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-25	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.E;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.E; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
52	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-32	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г.

					газораспределение Иваново"	Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 1/4"/ наружная резьба G 1 1/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий					
Технические характеристики предмета закупки	материал-ЛЭС . Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
53	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-57	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
54	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм.					

	Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
55	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора:					
Технические характеристики предмета закупки	трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
56	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-15	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные.					

	Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 25мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм.

57	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-20	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).

	Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 30мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=75 мм.					
58	Сгон изолирующий ИССГ-40	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
59	Сгон изолирующий ИССГ-50	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения:					

	Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.

60	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-20	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного
Технические характеристики предмета закупки	внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
61	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-25	Штука	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
62	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-32	Штука	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм					

предмета закупки	Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 1/4"/ наружная резьба G 1 1/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС . Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.

63	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-108	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС

	Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
64	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-159	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					
65	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренння резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.					
66	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
67	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-25	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет.					

	Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1"/ внутренняя резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 25 мм. Строительная длина (мм.) L=60 мм.					
68	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
69	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г. Шуя,

					газораспределение Иваново"	ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
70	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-25	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					

	Основные размеры: Условный проход Dy= 25 мм. Строительная длина (мм.) L=60 мм.					
71	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
72	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-20	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения:					

	Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
73	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-25	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
74	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

	Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
75	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные					
Технические характеристики предмета закупки	гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
76	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-15	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 25мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм.					
77	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-20	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"					

закупки	Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.E;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.E; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 30мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=75 мм.					
78	Соединение изолирующее фланцевое ИФС-50 РУ1.6МПа	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Основные размеры: Условный проход Dy= 50 мм. Строительная длина (мм.) L=70 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 5,3 кг					
79	Соединение изолирующее фланцевое ИФС-100 РУ1.6МПа	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008					

закупки	Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не					
Технические характеристики предмета закупки	более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Основные размеры: Условный проход Dy= 100 мм. Строительная длина (мм.) L=82 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 15 кг					
80	Соединение изолирующее фланцевое ИФС-150 РУ1.6МПа	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Основные размеры: Условный проход Dy= 150 мм. Строительная длина (мм.) L=88 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 28 кг					
81	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа СИ Germax-50ф	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Соединение изолирующее фланцевое с дополнительной изоляцией корпуса изолятора Сопротивление изолятора более 10 Мом Корус-сталь Присоединение: фланцевое с комплектом ответных фланцев Рабочая среда-природный газ					

	Рабочая температура: от -40 до +40 градусов С Класс герметичности «А»					
82	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-25	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=85 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
83	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-25	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

	Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина
Технические характеристики предмета закупки	свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=85 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.

84	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-25	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм.

	Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=85 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 15 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 221 018,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 882 218,64	рублей		