ГРС Комс

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП – 16 – 000497 (ЖКС)	Срок действия лицензии с 13.02.2009 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 38 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III

21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	II
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	III
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газопотребления (ООО «Партнер»)	А16-01404-0065	III
33.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения		III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

(наименование структурного подразделения)

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Устройство очистки газа	Обращение опасного вещества	ФС Природный газ	Объем 0,013 м^3, пропускная способность 6,4 тыс.м^3/час, D_y 159 мм, 2006 год, природный газ	2.1
2	Устройство очистки газа	Обращение опасного вещества	ФС Природный газ	Объем 0,013 м^3, пропускная способность 6,4 тыс.м^3/час, D_y 159 мм, 2006 год, природный газ	2.1
3	Подогреватель газа	Обращение опасного вещества	ПГ 80 – 80 – 02 У.000ПС, регистрационный № 26095 от 11.05.2010 года, заводской № 472/1. Природный газ	Год изготовления: 2004, год ввода в эксплуатацию: 2006. Рабочее давление: в трубном пространстве 8,0 МПа, в межтрубном 1,6 МПа; рабочая температура среды: в	2.1

				трубном пространстве 0-30°С, в межтрубном 40-70°С; рабочая среда: в трубном пространстве природный газ по ОСТ 51.40-93, в межтрубном вода, тосол; вместимость: в трубном пространстве 0,023 $м^3$, в межтрубном 0,27 $м^3$.	
4	Подогреватель газа	Обращение опасного вещества	ПГ 80 – 80 – 02 У.000ПС, регистрационный № 26094 от 11.05.2010 года, заводской № 472/2. Природный газ	Год изготовления: 2004, год ввода в эксплуатацию: 2006. Рабочее давление: в трубном пространстве 8,0 МПа, в межтрубном 1,6 МПа; рабочая температура среды: в трубном пространстве 0-30°С, в межтрубном 40-70°С; рабочая среда: в трубном пространстве природный газ по ОСТ 51.40-93, в межтрубном вода, тосол; вместимость: в трубном пространстве 0,023 $м^3$, в межтрубном 0,27 $м^3$.	2.1
5	Регулятор давления	Обращение опасного вещества	РДМ 50 – 150 – К08 ПС, серийный № 111 Природный газ	$D_у$ 150 мм, $P_у$ 8,0 МПа, 2006 год	2.1
6	Регулятор давления	Обращение опасного вещества	РДМ 50 – 150 – К08 ПС, серийный № 112 Природный газ	$D_у$ 150 мм, $P_у$ 8,0 МПа, 2006 год	2.1
7	Счетчик газа	Обращение опасного вещества	TZ 150 G 650, серийный № 6876108002/А. Природный газ	$D_у$ 150 мм, $Q_{мин}$ 31 $м^3$/час, $Q_{макс}$ 1000 $м^3$/час, Природный газ по ГОСТ 5542 – 87, 2006 год	2.1
8	Счетчик газа	Обращение опасного вещества	TZ 150 G 650, серийный № 23113341. Природный газ	$D_у$ 150 мм, $Q_{мин}$ 31 $м^3$/час, $Q_{макс}$ 1000 $м^3$/час, Природный газ по ГОСТ5542 – 87 ,	2.1

				2006 год	
9	Счетчик газа	Обращение опасного вещества	TZ 80 G 160, серийный № 6004501001/А. Природный газ	D_y 80 мм, $Q_{мин}$ 8 $м^3$/час, $Q_{макс}$ 250 $м^3$/час, Природный газ по ГОСТ5542 – 87 , 2006 год	2.1
10	Клапан предохранительный	Обращение опасного вещества	КПН 0,01…0,05 – 20/20, серийный № 010456. Природный газ	D_y 20 мм, P_y 1,5 МГц, природный газ по ГОСТ 5542 – 87, 2006 год	2.1
11	Клапан предохранительный	Обращение опасного вещества	КПН 0,01…0,05 – 20/20, серийный № 010458. Природный газ	D_y 20 мм, P_y 1,5 МПа, природный газ по ГОСТ 5542 – 87, 2006 год	2.1
12	Клапан предохранительный в количестве 3 штук	Обращение опасного вещества	КПЗ…15 – 32/50. Природный газ	D_y 32 мм, P_y 5,0 МПа, природный газ по ГОСТ5542 – 87 , 2006 год	2.1
13	Клапан предохранительный в количестве 5 штук	Обращение опасного вещества	КПП 6 – 32. Природный газ	D_y 32 мм, P_y 1,5 МПа, природный газ по ГОСТ 5542 – 87, 2006 год	2.1
14	Отопительный котел в количестве 2 штук	Обращение опасного вещества	КС – Г – 63. Природный газ	Номинальная теплопроизводительность 63 кВт, природный газ по ГОСТ 5542 – 87, 2006 год	2.1

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев
(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Ортнер А.В. (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	18.11.13 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III 30	Класс IV 2