Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 22 269
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
					2944120	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-1000. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Обслуживание - двухстороннее. Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; Фактическое давление в газопроводе Рвх: - max 0,28 МПа - min 0,26 МПа Количество выходов - 1 Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 800 max - min м3/ч Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – не требуется Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход (справа) и выход(слева) газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД					
2	Пункт редуцирования газа шкафной ДУ50мм/ДУ50мм	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-400. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Обслуживание - двухстороннее. Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; Фактическое давление в газопроводе Рвх: - max 0,28 МПа - min 0,25 МПа Количество выходов - 1 Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 250 max - min м3/ч Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – не требуется Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход (снизу) и выход(снизу) газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД					
3	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДБК-1-50Н. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Диапазон входного давления 0,1-0,6мПа, выходного 1-3кПа. Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – не требуется. Обслуживание - двухстороннее. Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход и выход газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование от -40° до +50; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.					
4	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-400М. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012					

предмета закупки	Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Диапазон входного давления 0,1-0,3мПа, выходного 1-3кПа Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – не требуется					
Технические характеристики предмета закупки	Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход и выход газопроводов с противоположенных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование до -40° до + 50°; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.					
5	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-400М. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Диапазон входного давления 0,1-0,3мПа, выходного 1-3кПа Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – не требуется Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход и выход газопроводов с одной торцевой стороны ГРПШ ; предусмотреть оборудование до -40° до + 50°; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.					
6	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДГД-20М-0,6. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Обслуживание - двухстороннее. Диапазон входного давления 0,27 МПа, Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – с обогревом Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход и выход газопроводов с противоположенных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование до -40° до + 50°; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.					
7	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г.

					газораспределение Иваново"	Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-1000. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Обслуживание - двухстороннее. Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; Фактическое давление в газопроводе Рвх: - max 0,28 МПа - min 0,26 МПа Количество выходов - 1 Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа					
Технические характеристики предмета закупки	Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 800 max - min м3/ч Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – с обогревом Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход (справа) и выход(слева) газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД					
8	Пункт редуцирования газа шкафной		шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-400М. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Диапазон входного давления 0,1-0,3мПа, выходного 1-3кПа Диаметр условного прохода Ду50. Обслуживание - двухстороннее. Тип отопление – с обогревом Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход и выход газопроводов с противоположенных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование до -40° до + 50°; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.					
9	Пункт редуцирования газа шкафной		шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 97
Технические характеристики	Основная и резервная линия на базе регулятора РДБК-1П-50-35. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012					

предмета закупки	Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Диапазон входного давления 0,1-0,6 МПа, выходного 1-3 кПа. Диаметр условного прохода Ду50. Обслуживание - двухстороннее. Тип отопление – с обогревом Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход (слева) и выход (справа) газопроводов торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование до -40° до + 50°; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.					
10	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 97
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-1000. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; Фактическое давление в газопроводе Рвх: - max 0,28 МПа - min 0,26 МПа Количество выходов - 1 Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 800 max - min м3/ч Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – с обогревом Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход (слева) и выход(справа) газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД					
11	Пункт редуцирования газа шкафной	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 97
Технические характеристики предмета закупки	Основная и резервная линия на базе регулятора РДНК-400М. Исполнение по ТУ 4859-002-12261875-2012 Параметры регулятора давления: Регулируемая среда природный газ ГОСТ-5542, Диапазон входного давления 0,1-0,3мПа, выходного 1-3кПа					

	Диаметр условного прохода Ду50. Тип отопление – с обогревом Необходимость учета расхода газа - не требуется Необходимость учета эл.энергии - не требуется Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется Прочие условия – предусмотреть вход и выход газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ; предусмотреть оборудование до -40° до + 50°; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 60 до 75 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 377 300,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 167 203,39	рублей		