Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 24 606
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Клапан термозапорный КТЗ ДУ15 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	460,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
2	Клапан термозапорный КТЗ ДУ15 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	440,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
3	Клапан термозапорный КТЗ ДУ20 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	770,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
4	Клапан термозапорный КТЗ ДУ20 РУ0.6МПа надземная	шт	500,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	установка/полный проход/резьбовое присоединение				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
5	Клапан термозапорный КТЗ ДУ25 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	220,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
6	Клапан термозапорный КТЗ ДУ25 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	180,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
7	Клапан термозапорный КТЗ ДУ32 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
8	Клапан термозапорный КТЗ ДУ32 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С.					

	Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
9	Клапан термозапорный КТЗ ДУ40 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С.					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
10	Клапан термозапорный КТЗ ДУ40 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
11	Клапан термозапорный КТЗ ДУ50 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
12	Клапан термозапорный КТЗ ДУ50 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					

2.	**Условия поставки товаров**	
	Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	305 970,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	259 296,61	рублей		