ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 79908

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 79908

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Лента изол.Пирма-Л/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,25	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2;

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	- через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
2	Лента изол.Пирма-Л/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,05	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
3	Лента изол.Пирма-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы).					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
4	Лента изол.Пирма-Л/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
5	Лента изол.Пирма-Л/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,25	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
6	Лента изол.Пирма-З/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2;					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	- через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
7	Лента изол.Пирма-З/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,6	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
8	Лента изол.Пирма-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,15	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы).					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
9	Лента изол.Пирма-З/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
10	Лента изол.Пирма-З/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
11	Лента изол.Литкор-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 5°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
12	Лента изол.Литкор-Л/В150 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 5°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
13	Лента изол.Литкор-З/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,12	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	- исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
14	Лента изол.Литкор-З/В90 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
15	Лента изол.Литкор-З/В150 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
16	Лента изол.Литкор-З/В450 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
17	Праймер ПЛ-М	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,45	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС, МПа не менее 0,25					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 783 760,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 664 203,39 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «09» февраля 2016 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «19» февраля 2016 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «19» февраля 2016 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «26» февраля 2016 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «26» февраля 2016 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«09» февраля 2016

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.