РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИ

ГАВРИЛОВО – ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АКВА ГОРОД»

Ивановская область, г. Гаврилово – Посад, ул. Лизы Болотиной,28

«15» декабря 2017 г., № 32

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейкове

(наименование организации, которой выдаются технические условия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МУП Гаврилово – Посадского городского поседения «Аква город» сообщает технические условия на проектирование и строительство водопровода к Производственной базе по адресу г. Гаврилов-Посад, Суздальское шоссе, д.51

1. **Водопровод возможно проектировать от** водопроводной линии
   По улице пос. 9 января
   Данная линия водопровода является тупиковой **линией.**
   Источником водоснабжения является артезианская скважина
2. **Присоединение осуществить путем постановки** запорной арматуры
3. **Новый водопровод должен быть проложен из труб** ПНД Ø 75 мм
4. **Глубина заложения должна быть принята не менее** 1,8 м
   От верхней трубы до поверхности земли.
5. **Напор воды в сети водопровода в точке подключения составляет** 2,5 **вод. ст.**
6. **При применении на водопровод стальных труб, им необходимо предусмотреть антикоррозийную изоляцию.**
7. **Водопроводные колодцы проектировать кирпичные, сборные, ж/бетонные.**
8. **В слабых грунтах под колодцы и трубы предусмотреть устройство оснований из железобетона.**
9. **Чертежи согласовать с владельцем сетей водопровода.**
10. **Основные условия** Технические условия выданы на срок проектирования

Директор МУП Гаврилово – Посадского городского поселения

Н.В. Архипов