Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 59 398
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ввод цокольный ПЭ100 SDR11 D63х57	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Ввод цокольный с неразъемным соединением полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 63*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года, размер: 2,0х2,0 м. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1,15 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изоляция выполняется на оборудовании в цеховых условиях согласно ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002, имеет достаточную механическую прочность и пластичность, высокую адгезию к поверхности стальной трубы, не подвергается разрушению от воздействия биологических факторов, не содержит компонентов, вызывающих коррозию стальных труб, обладает диэлектрическими свойствами.					
2	Ввод цокольный ПЭ80 SDR11 D32х32	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Ввод цокольный с неразъемным соединением полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 80 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 32*3,0 мм, ГОСТ 8732-78. Срок хранения 2 года, размер: 2,0х2,0 м. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1,15 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изоляция выполняется на оборудовании в цеховых условиях согласно ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002, имеет достаточную механическую прочность и пластичность, высокую адгезию к поверхности стальной трубы, не подвергается разрушению от воздействия биологических факторов, не содержит компонентов, вызывающих коррозию стальных труб, обладает диэлектрическими свойствами.					
3	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ80 SDR11	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 110*10,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 108*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости.					

	Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
4	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
5	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 32*3,0 мм, ГОСТ 8732-78. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
6	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 32*3,0 мм, ГОСТ 8732-78. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
7	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 63*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
8	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 90*8,2 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 89*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
9	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 D110х4дюйма	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 110*10,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 108*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года.					

предмета закупки	Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.

10	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 D63х2дюйма	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 63*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
11	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 D90х3дюйма	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 90*8,2 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 89*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	122 170,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	103 533,90	рублей		