# Техническое задание по Лоту №1
# По открытому запросу предложений № 23 235
# Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

| 1. | Предмет закупки. | | | | ОКДП | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2944124 | |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Кран шаровый стальной ДУ80 РУ2.5МПа подземная установка | шт. | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Температура рабочей среды от – 40°С до +180°С.<br>Рабочая среда для подземного использования в системах газораспределения природного газа, воздуха, нейтральных газов Класс герметичности А ГОСТ 9544<br>Климатическое исполнение У1 ГОСТ15150<br>Температура окружающей среды не ниже – 40°С (У1)<br>Количество рабочих циклов не менее 10 000 Присоединение к трубопроводу под приварку Управление Т-образный ключ Строительные длины ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752) Покрытие весьма усиленного типа (толщина не менее 600 мкм).<br>Исполнение по ТУ У 04671406-003-1999.<br>Длина штока - 1200 мм | | | | | |
| 2 | Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка | шт. | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Температура рабочей среды от – 40°С до +180°С.<br>Рабочая среда для подземного использования в системах газораспределения природного газа, воздуха, нейтральных газов Класс герметичности А ГОСТ 9544<br>Климатическое исполнение У1 ГОСТ15150 Температура окружающей среды не ниже – 40°С (У1). Количество рабочих циклов не менее 10 000 Присоединение к трубопроводу под приварку Управление маховик-редуктор<br>Строительные длины ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)<br>Покрытие весьма усиленного типа (толщина не менее 600 мкм).<br>Исполнение по ТУ У 04671406-003-1999.<br>Длина штока - 1350 мм | | | | | |
| 3 | Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка | шт. | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Температура рабочей среды от – 40°С до +180°С.<br>Рабочая среда для подземного использования в системах газораспределения природного газа, воздуха, нейтральных газов Класс герметичности А ГОСТ 9544<br>Климатическое исполнение У1 ГОСТ15150 Температура окружающей среды не ниже – 40°С (У1). Количество рабочих циклов не менее 10 000 Присоединение к трубопроводу под приварку Управление маховик-редуктор<br>Строительные длины ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)<br>Покрытие весьма усиленного типа (толщина не менее 600 мкм). | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Исполнение по ТУ У 04671406-003-1999.<br>Длина штока - 1500 мм | | | | | |
| 4 | Кран шаровый стальной ДУ200 РУ2.5МПа подземная установка | шт. | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Температура рабочей среды от – 40°С до +180°С.<br>Рабочая среда для подземного использования в системах газораспределения природного газа, воздуха, нейтральных газов Класс герметичности А ГОСТ 9544<br>Климатическое исполнение У1 ГОСТ15150 Температура окружающей среды не ниже – 40°С (У1). Количество рабочих циклов не менее 10 000 Присоединение к трубопроводу под приварку Управление маховик-редуктор<br>Строительные длины ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)<br>Покрытие весьма усиленного типа (толщина не менее 600 мкм).<br>Исполнение по ТУ У 04671406-003-1999.<br>Длина штока - 1350 мм | | | | | |
| 5 | Кран шаровый стальной ДУ300 РУ2.5МПа подземная установка | шт. | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Температура рабочей среды от – 40°С до +180°С.<br>Рабочая среда для подземного использования в системах газораспределения природного газа, воздуха, нейтральных газов. Класс герметичности А ГОСТ 9544<br>Климатическое исполнение У1 ГОСТ15150 Температура окружающей среды не ниже – 40°С (У1). Количество рабочих циклов не менее 10 000 Присоединение к трубопроводу под приварку Управление маховик-редуктор<br>Строительные длины ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)<br>Покрытие весьма усиленного типа (толщина не менее 600 мкм).<br>Исполнение по ТУ У 04671406-003-1999.<br>Длина штока - 1500 мм. | | | | | |

| **2.** | **Условия поставки товаров** |
|---|---|
| Грузополучатель | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Срок (период) поставки товаров | От 40 до 50 календарных дней с даты заключения договора |

| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 825 940,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | 699 949,15 | рублей | | |