Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 59 994
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Пункт редуцирования газа шкафной на базе регулятора РДК-50/20Н	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	УГРШ(К)-50Н-2-П с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДК-50/20Н, с ИПД на фильтрах, вход/выход справа налево вертикально. 1. Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; 2. Фактическое давление в газопроводе Рвх: - max 0,55 МПа - min 0,45 МПа 3. Количество выходов - 1 4. Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа 2. 1-3 кПа 5. Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 85 max 4 min м3/ч 2. 85 max 4 min м3/ч 3. - max - min м3/ч 6. Тип отопление – не требуется. 7. Необходимость учета расхода газа - не требуется. 8. Необходимость учета эл. энергии - не требуется. 9. Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется. 10. Прочие условия – предусмотреть вход (справа) и выход (слева) газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД. Наличие в шаровой запорной арматуры со следующими характеристиками: • Массивный корпус, сталь 20; • Шаровой затвор из алюминия с нанесением высокопрочного, эррозионностойкого покрытия; • Уплотнения шарового затвора из полиуретана; Количество циклов «открытие – закрытие» с сохранением герметичности по классу «А» 16 тысяч. Наличие в регулирующей и защитной арматуры типа РДК, ПСК со следующими характеристиками:

	РДК: • Регулятор прямого действия; • Регулятор с разгруженным седлом, позволяющий поддерживать давление с точностью до 5%; • Обеспечение входного давления 1,2 МПа; • Обеспечение производительности 3000 нм³/час; • Присутствие в конструкции регулятора РТИ производства фирмы EFFBE; • Присутствие в конструкции регулятора дроссельных и соединительных элементов фирмы Camozzi; • Межремонтный интервал – 5лет. ПСК: • Диаметр условного прохода DN 25; • Исполнение с фланцевым присоединением; • Материал корпуса – алюминиевый сплав; • Межремонтный интервал – 5лет; Наличие на поверхностях шкафа защитного порошкового покрытия высокой стойкости к атмосферному воздействию. Назначенный срок службы 40 лет.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	275 400,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	233 389,83	рублей		