Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 49 356
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32x25 ПЭ100 SDR11	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов , тип п/э труб ПЭ 100 SDR11 Д 32*3,0мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 3262-75 гр. "В", Д 25*3,2мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
2	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63x57 ПЭ100 SDR11	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов , тип п/э труб ПЭ 100 SDR11 Д 63*5,8мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10705-80 гр. Д 57*3,5мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
3	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90x89 ПЭ100 SDR11	Штука	55,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов , тип п/э труб ПЭ 100 SDR11 Д 90*8,5мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10705-80 гр. "В", Д 89*3,5мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
4	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110x108	Штука	24,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г. Шуя,

	ПЭ100 SDR11				газораспределение Иваново"	Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов , тип п/э труб ПЭ 100 SDR11 Д 110*10,0мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр. "В", Д 108*4,0 мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
5	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D160x159 ПЭ100 SDR11	Штука	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов, тип п/э труб ПЭ100 SDR11 Д 160x14,6 мм ГОСТ 50838-2009 ,тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр. "В" Д 159x5,0 мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
6	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D225x219 ПЭ100 SDR11	Штука	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов, тип п/э труб ПЭ80 SDR11 Д 225*20,5 мм ГОСТ 50838-2009,тип стальных труб ГОСТ 10705-80 гр. "В", Д 219*6,0 мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
7	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32x32 ПЭ100 SDR11	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов , тип п/э труб ПЭ 100 SDR11 Д 32*3,0мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр. "В", Д 32*3,0мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
8	Ввод цокольный ПЭ100 SDR11 D32x25	Штука	51,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Цокольный ввод "Г-образный" 2,0м*2,0м. Сталь по ГОСТ 3262. Ввод цокольный с неразъемным соединением полиэтилен сталь для подземных газопроводов, тип п/э труб ПЭ100 SDR11 Д 32*3,0мм ГОСТ 50838-2009 ,тип стальных труб ГОСТ 3262-75 Д 25x3,2 мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста.					

	Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изоляция выполняется на оборудовании в цеховых условиях согласно ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002, имеет достаточную механическую прочность и пластичность, высокую адгезию к поверхности стальной трубы, не подвергается разрушению от воздействия биологических факторов, не содержит компонентов, вызывающих коррозию стальных труб, обладает диэлектрическими свойствами.					
9	Ввод цокольный ПЭ100 SDR11 D63x57	Штука	51,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Цокольный ввод "Г-образный" с неразъемным соединением полиэтилен-сталь для подземных газопроводов, ПЭ 100 SDR11 Д 63*5,8мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб тип стальных трубГОСТ 10705-80 гр. Д 57*3,5мм. Срок хранения не менее двух лет. Стальная труба должна быть из высококачественной стали с высоким показателем коррозийной стойкости марки ст.20. Длина нахлеста п/э трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец ПЭ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изоляция выполняется на оборудовании в цеховых условиях согласно ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002, имеет достаточную механическую прочность и пластичность, высокую адгезию к поверхности стальной трубы, не подвергается разрушению от воздействия биологических факторов, не содержит компонентов, вызывающих коррозию стальных труб, обладает диэлектрическими свойствами.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	470 680,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	398 881,36	рублей		