# Техническое задание по Лоту №1
# По открытому запросу предложений № 31 370
# Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

| 1. | **Предмет закупки.** | | | | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2944120 | |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Пункт газорегуляторный блочный ИТГАЗ-MBN/100-APA-SR-2-BFL-BP/40-SR-2-O | шт | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |

**Технические характеристики предмета закупки**

ГРПБ модели "ИТГАЗ-MBN/100-APA-SR-2-BFL-BP/40-SR-2-O"
с двумя независимыми выходами на среднее и низкое давление, четыре линии редуцирования (2 основные и 2 резервные). Вход DN150, выход №1 DN200, выход №2 DN200.
1 Аттестационное давление в газопроводе 1,2 МПа
2 Фактическое давление в газопроводе Рвх.:
max 1,2 МПа
min 0,35 МПа
3 Количество выходов - 2
4 Выходное давление Рвых по каждому выходу
1 0,25 МПа
2 1-3 кПа
3 - кПа
5 Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу
1 4300 max _____ min м3/ч
2 1765 max - min м3/ч
3 - max - min м3/ч
6 Тип отопление
газовое на базе конвекторов KARMA (Чехия)
7 Необходимость учёта расхода газа - для собственных нужд (конвектор).
8 Необходимость учёта эл. энергии – нет.
9 Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - да

Технические особенности ГРПБ модели «ИТГАЗ»
Тип регулятора по выходу №1: MBN/100-APA-SR со встроенным ПЗК и шумоглушителем типа SR, производства TARTARINI (Италия);
Точность поддержания выходного давления: ±5%;
Тип регулятора по выходу №2: BFL-BP/40-SR со встроенным ПЗК и шумоглушителем типа SR, производства TARTARINI (Италия);

| | |
|---|---|
| | Точность поддержания выходного давления: ±1%;<br>Наличие в ГРПБ рабочей и резервной линии редуцирования по каждому выходу; |
| Технические характеристики предмета закупки | Фильтрация газа при помощи картриджных (картридж: искусственный фетр) фильтров (100% резерв) со степенью фильтрации 5 мкм, наличие индикатора засоренности;<br>Наличие фланцевой запорной арматуры на линиях редуцирования;<br>Сертифицированные противопожарные двери заводского изготовления, цвет в соответствии с цветовым решением ГРПБ;<br>Неискрящее напольное (резиновое) покрытие;<br>Все импульсные линии в пределах ГРПБ выполнены из нержавеющих трубок и фитингов по DIN 2353;<br>Газовый обогрев при помощи сертифицированных энергонезависимых газовых конвекторов;<br>Порошковая окраска всех узлов газопроводов (срок службы 20 лет);<br>Оцинкованные болты и гайки;<br>Отсутствие резьбовых соединений «муфта-сгон»;<br>Применение воротниковых фланцев, сферических заглушек и приварных тройников;<br>Межсервисный интервал основного технологического оборудования (регулятор, ПЗК, ПСК) - 7 лет;<br>Срок службы ГРПБ - 40 лет. |

| **2.** | **Условия поставки товаров** |
|---|---|
| Грузополучатель | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Срок (период) поставки товаров | От 80 до 120 календарных дней с даты заключения договора |

| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 5 300 000,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | 4 491 525,42 | рублей | | |