Прив

## Сведения, характеризующие опасный производственный объект

**Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является**

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

| № | Вид разрешительного документа | Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер | Дата выдачи и срок действия | Кем выдано |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лицензия | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ – 16 – 024727 | Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г. | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

### Перечень ОПО

| № п/п | Наименование объекта | Рег.№ | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| 1. | Сеть газоснабжения от ГРС Савино | А16-01404-0001 | III |
| 2. | Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки | А16-01404-0003 | III |
| 3. | Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево | А16-01404-0004 | III |
| 4. | Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов | А16-01404-0005 | III |
| 5. | Сеть газоснабжения от ГРС Писцово | А16-01404-0006 | III |
| 6. | Сеть газоснабжения от ГРС Тейково | А16-01404-0007 | III |
| 7. | Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово) | А16-01404-0008 | III |
| 8. | Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво | А16-01404-0010 | III |
| 9. | Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское | А16-01404-0011 | III |
| 10. | Сеть газоснабжения от ГРС Буньково | А16-01404-0012 | III |
| 11. | Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково) | А16-01404-0013 | III |
| 12. | Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма | А16-01404-0014 | III |
| 13. | Сеть газоснабжения от ГРС Южа | А16-01404-0015 | III |
| 14. | Сеть газоснабжения от ГРС Родники | А16-01404-0016 | III |
| 15. | Сеть газоснабжения от ГРС Шуя | А16-01404-0017 | III |
| 16. | Сеть газоснабжения от ГРС Палех | А16-01404-0018 | III |
| 17. | Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга | А16-01404-0019 | III |
| 18. | Сеть газоснабжения от ГРС Каменка | А16-01404-0020 | III |
| 19. | Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово | А16-01404-0022 | III |
| 20. | Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск | А16-01404-0023 | III |
| 21. | Сеть газоснабжения от ГРС Чижово | А16-01404-0028 | III |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | Сеть газоснабжения от ГРС Чижово | А16-01404-0028 | III |
| 22. | Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино | А16-01404-0031 | III |
| 23. | Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново») | А16-01404-0036 | III |
| 24. | Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск | А16-01404-0037 | III |
| 25. | Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский | А16-01404-0038 | III |
| 26. | Участок транспортный (кран-манипулятор) | А16-01404-0056 | IV |
| 27. | Участок транспортный (кран-автомобильный) | А16-01404-0057 | IV |
| 28. | Станция газораспределительная г.Комсомольск | А16-01404-0061 | II |
| 29. | Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж | А16-01404-0062 | III |
| 30. | Сеть газопотребления (Благовещенский храм) | А16-01404-0063 | III |
| 31. | Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок) | А16-01404-0064 | III |
| 32. | Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения | А16-01404-0066 | III |

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

**Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове**

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0023 (рег. № ) /

| № | Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1975 г<br>а) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 0,013 км,<br>Ø76 мм -0,008 км<br>Ø 89 мм – 0,040 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018т. | 2.1 |
| 2 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1976 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 0,037 км,<br>Ø89 мм- 0,068 км<br>Ø 108мм –0,062 км.<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00061 т | 2.1 |
| 3 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1977 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 0,058 км,<br>Ø76 мм - 0,039 км | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0010 т. | |
| 4 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1978 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$<br>Ø 57 мм – 0,042км,<br>Ø76 мм - 0,013км<br>Ø 89 мм – 0,150 км<br>Ø 108 мм – 0,084 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00105т. | 2.1 |
| 5 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1980 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$<br>Ø57 мм – 0,272 км<br>Ø89 мм- 0,306 км<br>Ø76 м – 0,001 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0014т. | 2.1 |
| 6 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1981 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$<br>Ø57 мм – 0,081 км<br>Ø76 мм – 0,023км<br>Ø 89 мм – 0,05 км<br>Ø108 мм- 0,130 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0010 т. | 2.1 |
| 7 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1982 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{\text{ср.III кат.}}$<br>Ø 325мм – 0,026 км,<br>Ø 426 мм – 4,267км;<br>б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$<br>Ø 57 мм – 0,060 км<br>Ø 76 мм - 0,094 км<br>Ø 108 мм –0,175 км.<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 1,595 т. | 2.1 |
| 8 | Наружные газопроводы | Обращение опасного | Природный газ | 1983 г.<br>а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | вещества | | Ø 57 мм – 0,200 км<br>Ø 76 мм - 0,248км<br>Ø89 мм – 0,165 км<br>Ø 108 мм –0,127 км.<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00213т. | |
| 9 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1984 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø108 мм -0,503 км<br>Ø 273мм – 0,368 км,<br>Ø 325 мм – 0,405 км;<br>Ø426 мм – 0,365 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 0,060 км<br>Ø40 мм -0,007 км<br>Ø 57 мм – 0,229 км<br>Ø 89 мм - 0,080 км<br>Ø 114 мм -0,091км<br>Ø 159 мм –0,535км.<br>Ø219 мм - 0,021 мм<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,2639 т. | 2.1 |
| 10 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1985 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 0,045 км<br>Ø 89 мм - 0,002 км<br>Ø 108 мм -0,127 км<br>Ø 114 мм –0,126км.<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00145 т. | 2.1 |
| 11 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1986 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø 219мм – 1,514 км,<br>Ø 273 мм – 0,677км;<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 0,166км<br>Ø 89 мм - 0,188 км<br>Ø 108 мм –0,066км.<br>Ø 114 мм - 0,061 мм<br>Ø 159 мм – 0,173 мм<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87 | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Количество опасного вещества: 0,223 т. | |
| 12 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1987 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø 76 мм – 0,008 км,<br>Ø 89 мм – 0,002 км;<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 40 мм – 0,004 км<br>Ø 57 мм – 0,106км<br>Ø 89 мм - 0,013км.<br>Ø76 мм – 0,007<br>Ø 114 мм - 0,131 мм<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00106 т. | 2.1 |
| 13 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1988 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø 57 мм-0,001 км<br>Ø 89 мм – 3,434км;<br>Ø 108 мм – 2,273 км<br>Ø114 мм – 0,047 км<br>Ø159 мм – 1,014 км<br>Ø219 мм -1,490 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 32 мм – 0,235 км<br>Ø 57 мм – 0,251км<br>Ø76 мм – 0,006 км<br>Ø 89 мм - 0,980км.<br>Ø108 мм – 0,091 км<br>Ø 114 мм - 0,082 мм<br>Ø 159 мм – 0,272 мм<br>Ø219 мм – 0,044 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00183 т. | 2.1 |
| 14 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1989 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 1,825км<br>Ø 76 мм – 0,893 км<br>Ø 89 мм - 1,597 км.<br>Ø108 мм – 0,484 км<br>Ø114 мм - 0,151км<br>Ø 159 мм – 0,213 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | вещества: 0,0161т. | |
| 15 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1990 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 57 мм – 0,251км<br>Ø 89 мм - 0,038км.<br>Ø108 мм – 0,036 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0008 т. | 2.1 |
| 16 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1991 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø 76 мм-0,091 км<br>Ø 89 мм – 0,031км;<br>Ø114 мм – 0,441 км<br>Ø159 мм – 6,421 км<br>Ø219 мм -0,205 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 0,520км<br>Ø 57 мм – 1,542 км<br>Ø76 мм – 0,178км<br>Ø 89 мм - 0,477км.<br>Ø108 мм – 0,021 км<br>Ø 114 мм – 0,168 км<br>Ø 159 мм – 0,413 км<br>Ø 219 мм – 0,343 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,320 т. | 2.1 |
| 17 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1992 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57мм -0,002 км<br>Ø89 мм – 0,591 км<br>Ø114 мм -0,063 км<br>Ø 159 мм – 0,291 км<br>Природный газ<br>б) Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ.. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 0,743км<br>Ø 40 мм – 2,753км<br>Ø 57 мм – 3,720 км<br>Ø76 мм – 1,314 км<br>Ø 89 мм - 1,349 км.<br>Ø108 мм – 0,721 км<br>Ø 114 мм – 0,270 км<br>Ø 159 мм – 1,586 км | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø 219 мм – 0,060 км<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0648т. | |
| 18 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1993 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57 мм – 0,040 км<br>Ø114 мм – 1,443 км<br>Ø159 мм – 0,429 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 0,553 км<br>Ø40 мм – 0,531 км<br>Ø 57 мм – 2,480 км<br>Ø76 мм – 1,157км<br>Ø 89 мм - 0,535 км.<br>Ø108 мм – 0,313 км<br>Ø 114 мм – 0,629 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0642 т. | 2.1 |
| 19 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1994 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø89 мм -0,022 км<br>Ø 114 мм – 0,488 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø 32 мм – 4,131 км<br>Ø 40 мм – 1,465 км<br>Ø 57 мм – 1,847км<br>Ø 76 мм - 0,810 км<br>Ø89 мм - 2,099 км<br>Ø108 мм - 1,469 км<br>Ø114 мм – 1,028 км<br>Ø133 мм – 0,369 км<br>Ø159 мм - 0,463км<br>Ø219 мм – 0,607 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0607 т. | 2.1 |
| 20 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1995 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57 мм -0,045км<br>Ø 219 мм – 0,477 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 12,124 км<br>Ø40 мм – 5,534 км<br>Ø 57 мм – 4,948 км | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø76 мм – 4,306км<br>Ø 89 мм - 3,229км.<br>Ø108 мм – 0,633 км<br>Ø 114 мм – 0,914км<br>Ø 133 мм – 0,375 км<br>Ø 159 мм – 1,641 км<br>Ø219 мм – 1,058 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,1207 т. | |
| 21 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1996 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57 мм – 0,016 км<br>Ø76 мм –0,153 км<br>Ø 89мм – 1,168 км<br>б) $P_{низ IV кат.}$<br>Ø32 мм – 6,796км<br>Ø40 мм – 0,222 км<br>Ø 57 мм – 4,944км<br>Ø76 мм – 2,741км<br>Ø 89 мм - 2,693 км.<br>Ø108 мм – 1,082 км<br>Ø 114 мм – 0,692км<br>Ø159 мм – 2,581 км<br>Ø133 мм – 0,340 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,08746 т. | 2.1 |
| 22 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1997г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57 мм – 0,986 км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 1,420км<br>Ø40 мм – 0,523км<br>Ø 57 мм – 2,209км<br>Ø76 мм – 2,033км<br>Ø 89 мм - 1,348 км.<br>Ø108 мм – 0,931 км<br>Ø 114 мм – 0,495км<br>Ø159 мм – 1,582 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0516т. | 2.1 |
| 23 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1998г.<br>Газопроводы стальные | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø89 мм – 1,568 км<br>Ø159 мм – 0,320км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 1,338км<br>Ø40 мм – 0,424км<br>Ø 57 мм – 1,537км<br>Ø76 мм – 1,320км<br>Ø 89 мм - 1,478км.<br>Ø108 мм – 1,094 км<br>Ø133 мм – 0,299км<br>Ø 159 мм - 1,353 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0705 т. | |
| 24 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 1999г.<br>Газопроводы стальные<br>а)$P_{выс. 1 кат}$<br>Ø219 – 7,308 км<br>Ø273 – 9,760 км<br>б) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57 мм – 0,262 км<br>Ø89 мм – 0,748км<br>Ø108 мм -0,076 км<br>в) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 1,122км<br>Ø 57 мм – 0,335км<br>Ø76 мм – 1,018км<br>Ø 89 мм - 0,120км.<br>Ø108 мм – 0,538 км<br>Ø 159 мм – 0,002 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 1,931 т. | 2.1 |
| 25 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2000г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{ср.III кат.}$<br>Ø57 мм – 0,069 км<br>Ø76 мм -0,002 км<br>Ø89 мм – 0,220км<br>б) $P_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 0,501км<br>Ø 57 мм – 0,175км<br>Ø 89 мм - 0,126км.<br>Ø 159 мм – 0,310 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0170 т. | 2.1 |
| 26 | Наружные | Обращение | Природный газ | 2001г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | газопроводы | опасного вещества | | Газопроводы стальные<br>а)$P_{выс.\ 1\ кат}$<br>Ø219 – 12,692 км<br>б) $P_{ср.III\ кат.}$<br>Ø57 мм – 0,005 км<br>Ø219 мм – 0,007км<br>в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 0,148км<br>Ø 57 мм – 0,018км<br>Ø 89 мм - 0,133км.<br>Ø 114 мм – 0,081 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 1,0857 т. | 2.1 |
| 27 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2002г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 0,736км<br>Ø 57 мм – 0,465км<br>Ø76 мм – 0,266<br>Ø 89 мм - 0,360км.<br>Ø 108 мм – 0,194 км<br>Ø 159мм – 0,240 км<br>Ø 219 мм – 0,284 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0131 т. | 2.1 |
| 28 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2003г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 2,419км<br>Ø40 мм – 0,066 км<br>Ø 57 мм – 0,348км<br>Ø76 мм – 0,305 км<br>Ø 89 мм - 1,272 км.<br>Ø 108 мм – 0,366 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00844т . | 2.1 |
| 29 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2004г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{выс.1\ кат}$<br>Ø57 мм – 0,162<br>б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 1,184 км<br>Ø40 мм – 0,102 км<br>Ø 57 мм – 0,761 км | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø76 мм – 0,459 км<br>Ø 89 мм - 0,215 км.<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00414 т. | |
| 30 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2005г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{выс.I\ кат}$<br>Ø57 мм – 0,043<br>б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 1,707 км<br>Ø 57 мм – 0,819 км<br>Ø76 мм – 0,880 км<br>Ø 89 мм - 0,391 км<br>Ø108 мм – 0,208 мм<br>Ø 133 мм – 0,399<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00429 т. | 2.1 |
| 31 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2006г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 0,889 км<br>Ø40 мм – 0,123 км<br>Ø 57 мм – 0,369 км<br>Ø76 мм – 0,027 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0009 т. | 2.1 |
| 32 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2007г.<br>Газопроводы стальные<br>а)$P_{выс.I\ кат}$ –<br>Ø 76 - 0,252 км<br>Ø108 – 2,026 км<br>б) $P_{средн..III\ кат}$<br>Ø57 мм – 0,094км<br>Ø76 мм -0,088 км<br>Ø 89 мм – 0,007км<br>Ø219 мм – 1,452 км<br>в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 3,078км<br>Ø40 мм – 0,266км<br>Ø 57 мм – 2,466 км<br>Ø76 мм – 3,238 км<br>Ø 89 мм - 2,319 км.<br>Ø108 мм – 2,260км<br>Ø 159 мм -0,160 км<br>Ø219 мм – 0,078 км | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Газопроводы полиэтиленовые<br>г) $Р_{средн..III кат}$<br>Ø 90 - 0,129 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,2053 т. | |
| 33 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2008г.<br>Газопроводы стальные<br>а)$Р_{выс.1 кат}$<br>Ø 57 мм – 0,149 км<br>$Р_{выс.2 кат}$<br>б)Ø108 мм – 0,082 км<br>в) $Р_{средн..III кат}$<br>Ø108 мм – 0,039км<br>г) $Р_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 1,702 км<br>Ø40 мм – 0,642км<br>Ø 57 мм – 1,891 км<br>Ø76 мм – 2,007 км<br>Ø 89 мм - 0,695 км.<br>Ø108 мм – 0,529км<br>Ø 159 мм -0,109км<br>Ø219 мм – 0,042км<br>Газопроводы полиэтиленовые<br>д) $Р_{выс.2 кат}$<br>Ø 110 – 3,631 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,2271 т. | 2,1 |
| 34 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2009г.<br>Газопроводы стальные<br>а)$Р_{выс.1 кат}$<br>Ø 108 мм – 0,698 км<br>б) $Р_{выс.2 кат}$<br>Ø 108 мм - 0,006 км<br>в) $Р_{низ. IV кат.}$<br>Ø32 мм – 0,809км<br>Ø40 мм – 0,155км<br>Ø 57 мм – 1,783 км<br>Ø76 мм – 0,320км<br>Ø89 мм – 0,111 км<br>Ø 108 мм – 0,314 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0193 т. | 2.1 |
| 35 | Наружные | Обращение | Природный газ | 2010г. | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | газопроводы | опасного вещества | | Газопроводы стальные<br>а)Р выс.I кат<br>Ø 57 мм – 0,101 км<br>б) Р ср. III кат<br>Ø 57 мм – 0,564 км<br>Ø76 мм – 0,011 км<br>Ø89 мм – 0,998 км<br>Ø 108 мм – 0,137 км<br>Ø114 мм – 0,697 км<br>Ø159мм - 0,013 км<br>Ø 325 мм – 0,051 км<br>Ø426 мм – 0,072 км<br>в) Р низ. IV кат.<br>Ø32 мм – 1,208км<br>Ø40 мм – 0,181 км<br>Ø 57 мм –1,552 км<br>Ø89 мм – 0,015 км<br>Ø 108 мм – 0,974 км<br>Ø 114 мм – 0,215 км<br>Газопроводы полиэтиленовые<br>а ) Р ср. III кат<br>Ø 90 мм – 0,420 км<br>б) Р низ. IV кат.<br>Ø 63 мм – 0,610 км<br>Ø90 мм – 0,155 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,0840 т. | |
| 36 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2011г.<br>Газопроводы стальные<br>а)Р выс.I кат<br>Ø 57 мм – 0,166 км<br>б) Р ср. III кат<br>Ø 57 мм – 0,021 км<br>Ø32 мм – 0,012 км<br>в) Р низ. IV кат.<br>Ø32 мм – 1,006 км<br>Ø40 мм – 0,177 км<br>Ø 57 мм –0,751 км<br>Ø76мм -1,098 км<br>Ø89 мм – 0,008 км<br>Ø 108 мм – 0,134 км<br>Газопроводы полиэтиленовые<br>а)Р ср. III кат<br>Ø 63мм – 0,905км<br><br>б) низ. IV кат.<br>Ø 63 – 0,295 км<br>Ø 90 – 0,700 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87 | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Количество опасного вещества: 0,0133 т. | |
| 37 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2012г.<br>Газопроводы стальные<br>а)$Р_{выс.1\ кат}$<br>Ø 159 мм – 0,005 км<br>Ø219 мм – 1,180 км<br>б) $Р_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 1,191 км<br>Ø40 мм – 0,347 км<br>Ø 57 мм –0,624 км<br>Ø76 мм – 0,631км<br>Ø 89 мм – 0,066км<br>Газопроводы полиэтиленовые<br>в)$Р_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32мм – 0,048 км<br>Ø 63мм – 0,110 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,105 т. | 2.1 |
| 38 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2013г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $Р_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø32 мм – 0,431 км<br>Ø 57 мм –0,153 км<br>Ø 89 мм – 0,015км<br>Ø108 мм -0,003 км<br>Газопроводы полиэтиленовые<br>б)$Р_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø 32 мм – 0,105 км<br>Ø 63мм – 0,290 км<br>Ø 90 мм – 0,517 км<br>Ø 110 мм – 0,055 км<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00238т. | 2.1 |
| 39 | Наружные газопроводы | Обращение опасного вещества | Природный газ | 2014 г.<br>Газопроводы стальные<br>а) $Р_{низ.\ IV\ кат.}$<br>Ø 25 мм -0,021 км<br>Ø32 мм – 0,382 км<br>Ø 57 мм – 0,296 км<br><br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества : 0,0005т | 2.1 |
| 40 | ГРПБ №4п | Обращение | ПГБ-13-2Н-У 1, | 2005 г./ 2007 г., | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | опасного вещества | заводской номер 00452 природный газ | $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:0,00036 т | |
| 41 | ГРПБ №5п | Обращение опасного вещества | ГРПБ -17-00-00ПС заводской номер б/н природный газ | 2001 г./ 2007 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,3 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00036 т | 2.1 |
| 42 | ГРПБ №39 | Обращение опасного вещества | ПГБ-13-2В,В -У 1, заводской номер 70892 природный газ | 2007 г./ 2008 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,6 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00036 т | 2.1 |
| 43 | ГРПБ №40 | Обращение опасного вещества | ПГБ-13В-01-2У 1, заводской номер 71005 природный газ | 2007 г./ 2009г., $P_{вх}$= 1,2 МПа $P_{вых}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00036 т | 2.1 |
| 44 | ШГРП №2 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 010103, природный газ | 2004г./ 2006 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 45 | ШГРП №13 | Обращение опасного вещества | ШГРП- РДНК-400 заводской номер 18953 природный газ | 1990г./ 1993 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $3,22*10^{-6}$т | 2.1 |
| 46 | ШГРП №14 | Обращение опасного вещества | ШГРП-05-2У1 заводской номер 07218 природный газ | 2013 г ./ 2013г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 47 | ШГРП №20 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 13-2НУ1 заводской номер 15922 природный газ | 1995 г./ 1996 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ШГРП №18 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 13-2НУ1 заводской номер 15946 природный газ | 1995 г./ 1996 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:$7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 49 | ШГРП №17 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 15922 природный газ | 2009 г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 50 | ШГРП №19 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 66632 природный газ | 2010 г./ 2011 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 51 | ШГРП №21 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 19062 природный газ | 1996 г./ 1997 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 52 | ШГРП №22 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 19051 природный газ | 1996 г./ 1997 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 53 | ШГРП №23 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 17227 природный газ | 1995 г./ 1997 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 54 | ШГРП №24 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 16620 природный газ | 1996 г./ 1998 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 55 | ШГРП №26 | Обращение опасного вещества | ГРПШ -02 заводской номер б/н природный газ | 1996 г./ 1998 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $6,8*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 56 | ШГРП №27 | Обращение | ШГРП- 05-2У1 | 1997 г./ 1999 г. | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | опасного вещества | заводской номер 24984 природный газ | $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | |
| 57 | ШГРП №29 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 10мс заводской номер 79661 природный газ | 1999 г./ 2000 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $1,6*10^{-7}$ т | 2.1 |
| 58 | ШГРП №30 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 10мс заводской номер 30152 природный газ | 1999 г./ 2000 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $1,6*10^{-7}$ т | 2.1 |
| 59 | ШГРП №32 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 02-2У1 заводской номер 44934 природный газ | 2002 г./ 2004 г. $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 60 | ШГРП №33 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 02-2У1 заводской номер 11285 природный газ | 2006 г./ 2005 г. $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 61 | ШГРП №42 | Обращение опасного вещества | ШГРП- RP/011-R/72-2 заводской номер 09.39.1612 природный газ | 2009 г./ 2010 г. $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 62 | ШГРП №45 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 04-2У1 заводской номер 75880 природный газ | 2011 г./ 2011 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 7,3*10-6 т | 2.1 |
| 63 | ШГРП №46 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 04-2У1 заводской номер 75879 природный газ | 2011 г./ 2011 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: $7,3^{*10-6т}$ | 2.1 |
| 64 | ШГРП №35 | Обращение опасного | ШГРП- 02-2У1 заводской номер | 2007 г./ 2007 г. $P_{вх}$=1,2 МПа, | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | вещества | 01-1270<br>природный газ | $P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | |
| 65 | ШГРП №36 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 02-2У1<br>заводской номер 93812<br>природный газ | 2005 г./ 2008 г.<br>$P_{вх}$=1,2 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 66 | ШГРП №37 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 04-2<br>заводской номер 1482<br>природный газ | 2007 г./ 2008 г.<br>$P_{вх}$=0,6 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 67 | ШГРП №38 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2-01<br>заводской номер 1396<br>природный газ | 2007 г./ 2008 г.<br>$P_{вх}$ = 0,6 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 68 | ШГРП №41 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1<br>заводской номер 00103<br>природный газ | 2009г./ 2010 г.<br>$P_{вх}$= 0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,3*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 69 | ШГРП №47 | Обращение опасного вещества | ШГРП- 02-2У1<br>заводской номер 76249<br>природный газ | 2011 г./ 2011 г.<br>$P_{вх}$=1,2 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 70 | ШГРП №1п | Обращение опасного вещества | ГСГО<br>заводской номер 95<br>природный газ | 2001 г./ 2001 г.<br>$P_{вх}$=0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $6,8*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 71 | ШГРП №2п | Обращение опасного вещества | ШГРП- 02-2У1<br>заводской номер 00153<br>природный газ | 2006 г./ 2007 г.<br>$P_{вх}$=1,2 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа,<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: $7,5*10^{-6}$ т | 2.1 |
| 72 | ШГРП №3п | Обращение опасного вещества | ШГРП- 02-2У1<br>заводской номер 00152 | 2006 г./ 2007 г.<br>$P_{вх}$=1,2 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 Мпа, | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | природный газ | Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:7,5*$10^{-6}$ т | |
| 73 | ШГРП №6п | Обращение опасного вещества | ГРПШ 32/6-2У1 заводской номер 100 природный газ | 2009 г./ 2012 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 4,5*$10^{-6}$ т | 2.1 |
| 74 | ШГРП №7п | Обращение опасного вещества | ШГРП- 07-2У1 заводской номер 35702 природный газ | 2008 г./ 2013 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 7,4*$10^{-6}$ т | 2.1 |
| 75 | ШГРП №8п | Обращение опасного вещества | ШГРП- 05-2У1 заводской номер 29415 природный газ | 2008 г./ 2012 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 7,3*$10^{-6}$ т | 2.1 |
| 76 | ШГРП №9п | Обращение опасного вещества | ШГРП- 07-2У1 заводской номер 29121 природный газ | 2008 г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:7,4*$10^{-6}$ т | 2.1 |
| 77 | Газорегуляторный пункт №1(квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН (В) -100 заводской № 68, ПСК – 50 заводской № 90, Фильтр газовый волосяной ФГ-100 заводской № 56 РДУК2 – 100 заводской № 52 Природный газ | ПКН(В) – 100: 2003/2004; ПСК – 50: 2003/2004 ; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1992/2004; РДУК 2-100: 2004/2004 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т. | 2.1 |
| 78 | Газорегуляторный пункт №3 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН (В) заводской № 6, ПСК – 50 заводской № 37, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф заводской № 143 РДУК 2 – 100 заводской № 005 Природный газ | ПКН (В) – 100: 2008 /2008; ПСК – 50: 2008/ 2008; Фильтр газовый волосяной ФГ: 2008/ 2008; РДУК 2-100: 2008/ 2008 $P_{вх}$=0,3 МПа, | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018 т. | |
| 79 | Газорегуляторный пункт №4 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН -50<br>заводской № 3,<br>ПСК – 50 пн/20<br>заводской № 20,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 50Ф<br>заводской № 20<br>РДБК-1-50-35<br>заводской № 115<br>Природный газ | ПКН – 50:<br>2008 /2008;<br>ПСК – 50 пн/20:<br>2008/ 2008;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ-50Ф:<br>2008/ 2008;<br>РДБК –50-35:<br>2007/ 2008<br>$P_{вх}$=0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00013 т. | 2.1 |
| 80 | Газорегуляторный пункт №5 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН (В) -100<br>заводской № 9,<br>ПСК – 50<br>Заводской № 35,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф<br>заводской № 15,<br>РДУК 2 – 100<br>заводской № 63<br>Природный газ | ПКН (В) – 100:<br>2008 /2008;<br>ПСК – 50:<br>2008/ 2008;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ:<br>2008/ 2008;<br>РДУК 2-100:<br>2008/ 2008<br>$P_{вх}$=0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018 т. | 2.1 |
| 81 | Газорегуляторный пункт №6 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН -100<br>заводской № 3,<br>ПСК – 50<br>заводской № 4,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф<br>заводской № 103<br>РДБК-1-100<br>заводской № 15<br>Природный газ | ПКН – 100:<br>2010 /2010;<br>ПСК – 50:<br>2010/ 2010;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ-100:<br>2010/ 2010;<br>РДБК- 1-100:<br>2010/ 2010<br>$P_{вх}$= 0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018 т. | 2.1 |
| 82 | Газорегуляторный пункт №7 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН -50<br>заводской № 20<br>ПСК – 50<br>заводской № 104,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 50ПС<br>заводской № 2 | ПКН -50:<br>2011 /2011;<br>ПСК – 50:<br>2011/ 2011;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ-50Ф:<br>2011/ 2011; | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | РДБК1Н/35<br>заводской № 0154<br>Природный газ | РДБК 1Н/35:<br>2011/ 2011<br>$P_{вх}$= 0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00013 т. | |
| 83 | Газорегуляторный пункт №8 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН -50<br>заводской № 15,<br>ПСК – 50 н/5<br>заводской № 79,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 50Ф<br>заводской № 68<br>РДБК-1-50-35<br>заводской № 12<br>Природный газ | ПКН – 50:<br>2010 /2010;<br>ПСК – 50н/5:<br>2010/ 2010;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ-50Ф:<br>2010/ 2010;<br>РДБК -1-50-35:<br>2010/ 2010<br>$P_{вх}$=0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018 т. | 2.1 |
| 84 | Газорегуляторный пункт №9 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН -50<br>заводской № 18,<br>ПСК – 50<br>заводской № 110,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 50<br>заводской № 6<br>РДБК -1-50н/35<br>заводской № 0037<br>Природный газ | ПКН - 50:<br>2011 /2011;<br>ПСК – 50:<br>2011/ 2011;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ-50:<br>2011/ 2011;<br>РДБК 1-50н/35:<br>2011/ 2011<br>$P_{вх}$= 0,3 МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018 т. | 2.1 |
| 85 | Газорегуляторный пункт № 10 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН -50<br>заводской № 17,<br>ПСК – 50н/5<br>заводской №106,<br>Фильтр газовый волосяной ФГ – 50Ф<br>заводской № 1<br>РДБК -1-50н/35<br>заводской № 0048<br>Природный газ | ПКН – 50:<br>2011 /2011;<br>ПСК – 50:<br>2011/ 2011;<br>Фильтр газовый волосяной ФГ:<br>2011/ 2011;<br>РДБК -1-50н/35<br>2011/ 2011<br>$P_{вх}$=0,3МПа,<br>$P_{вых}$=0,005 МПа<br>Природный газ<br>ГОСТ 5542-87<br>Количество опасного вещества: 0,00018 т. | 2.1 |
| 86 | Газорегуляторный пункт № 12 (квартальный) | Обращение опасного вещества | ПКН - 50<br>заводской № 598-79<br>ПСК – 50<br>заводской №115 | ПКН – 50:<br>1986 /1992;<br>ПСК – 50:<br>1989/ 1992; | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фильтр газовый волосяной ФГ – 50 заводской № 5423 РДБК -1 заводской № 461 Природный газ | Фильтр газовый волосяной ФГ: 1987/ 1992; РДБК- 1: 1986/ 1992 $P_{вх}$=0,3МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00018 т. | |
| 87 | Газорегуляторный пункт № 15 (квартальный) | Обращение опасного вещества | КПЗ -50н заводской № 175 КПЗ -50 н заводской № 92 ПСК – 50 заводской №79<br><br>Фильтр газовый волосяной ФГ -7-50-6 заводской № 1513 РДБК -1-50 заводской № 394 РДБК -1-50 заводской № 204 Природный газ | КПЗ-50н : 1992 /1994; КПЗ-50н 1992/1994 ПСК – 50: 1993/ 1994;<br><br>Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6: 1986/ 1994; РДБК- 1-50: 1990/ 1994 РДБК- 1-50: 1990/ 1994 $P_{вх}$=0,3МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00036 т. | 2.1 |
| 88 | Газорегуляторный пункт № 16 (квартальный) | Обращение опасного вещества | КПЗ -100н заводской № 592 ПСК – 50 заводской №806-76 Фильтр газовый волосяной ФГ -7-50-6 заводской № 1390 РДУК -2-100/70 заводской № 3 РДГ-80 заводской № 457 Природный газ | КПЗ-50н : 1994 /1995; ПСК – 50: 1990/ 1995; Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6: 1989/ 1995; РДУК- 2-100/70: 1982/ 1995 РДГ-80: 1992/ 1995 $P_{вх}$=0,3МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00036 т. | 2.1 |
| 89 | Газорегуляторный пункт № 28 (квартальный) | Обращение опасного вещества | КПЗ -100 н заводской № 35 КПЗ -100 н заводской № 3 ПСК – 50 заводской №00076 Фильтр газовый волосяной ФГ -7-50-6 заводской № 27 | КПЗ-100н : 1998 /1999; КПЗ-100н 1998/1999 ПСК – 50: 1993/ 1998; Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6: 1989/ 1999; | 2.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | РДБК -1-100 заводской № 49 РДБК -1-100 заводской № 10 Природный газ | РДБК- 1-100: 1998/ 1999 РДБК- 1-100: 1998/ 1999 $P_{вх}$= 0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 Мпа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00036 т. | |
| 90 | СКЗ | | Катодная станция КС-84 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 12542 | 2007 г./2007 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=4,06 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт | |
| 91 | СКЗ | | Катодная станция КС-144 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 377 | 2003 г./2003 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=5,0 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт | |
| 92 | СКЗ | | Катодная станция КС-164 Тверца-900, заводской номер 102371 | 2011 г./2011 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт | |
| 93 | СКЗ | | Катодная станция КС-167 В-ОПЕ-М4-63-48-У1, заводской номер 4179 | 2002 г./2002 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=4,46 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт | |
| 94 | СКЗ | | Катодная станция КС-251 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводские номера 102946, 103035 | 2011 г./2012 г. I=30 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=1,8 кВт | |
| 95 | СКЗ | | Катодная станция КС-293 ПАСКМ-1,2, заводской номер 1/37 | 1983 г./1988 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт | |
| 96 | СКЗ | | Катодная станция КС-317 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 374 | 2003 г./2004 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=5,0 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт | |
| 97 | СКЗ | | Катодная станция КС-379 ОПС-25-24-У1, заводской номер 813 | 1990 г./1992 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, Р=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт | |
| 98 | СКЗ | | Катодная станция КС-380 ОПС-2-50-24-У1, заводской номер 3312 | 1992 г./1992 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, $P_{вых}$=1,2 кВт | |
| 99 | СКЗ | | Катодная станция КС-390 ОПС-2-50-24-У1, заводской номер 3032 | 1992 г./1993 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, $P_{вых}$=1,2 кВт | |
| 100 | СКЗ | | Катодная станция КС- | 1992 г./1994 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 399 ОПС-25-24-У1, заводской номер 1/23 | I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт | |
| 101 | СКЗ | | Катодная станция КС-400 ОПС-25-24-У1, заводской номер | 1992 г./1994 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт | |
| 102 | СКЗ | | Катодная станция КС-418 ПДВ-1,2, заводской номер 00011231 | 1995 г./1996 г. I=40 А, $U_{вых}$=30 В, $P_{вых}$=1,2 кВт | |
| 103 | СКЗ | | Катодная станция КС-425 Тверца-900 Каскад, заводские номера 103092, 103023 | 2011 г./2012 г. I=30 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=1,8 кВт | |
| 104 | СКЗ | | Катодная станция КС-427 Тверца-900, заводской номер 2/57 | 2011 г./2011 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт | |
| 105 | СКЗ | | Катодная станция КС-428 ОПС-50-24-У1, заводской номер 2916 | 1992 г./1998 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24 В, P=2,3 кВт, $P_{вых}$=1,2 кВт | |
| 106 | СКЗ | | Катодная станция КС-429 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 14282 | 2007 г./2007 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт | |
| 107 | СКЗ | | Катодная станция КС-433 ОПС-63-48-У1, заводской номер 36 | 1991 г./2001 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=5,4 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт | |
| 108 | СКЗ | | Катодная станция КС-463 В-ОПЕД-М-С-42-48-У1, заводской номер 058 | 2005 г./2006 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=3,33 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт | |
| 109 | СКЗ | | Катодная станция КС-477 В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1, заводской номер 061 | 2009 г./2011 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=2,77кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт | |
| 110 | СКЗ | | Катодная станция КС-488 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 14277 | 2007 г./2008 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт | |
| 111 | СКЗ | | Катодная станция КС-497 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 15611 | 2008 г./2009 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | УУРГ | Обращение опасного вещества | Измерительный комплекс узла учета расхода газа с турбинным газовым счетчиком TZ/Fluxi-G2500-300 заводской номер б/н (сборочная единица) природный газ | - г./2011 г., Р=0МПа-0,3 МПа Qmax = 10000 м$^3$/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,0009т | 2.1 |

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев
(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

| Ф.И.О. должностного лица | подпись | Класс опасности и количество опасных производственных объектов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Класс I | Класс II 1 | Класс III 29 | Класс IV 2 |
| (регистрирующего органа) | 13.03.14 (дата) | — | — | — | — |