Г1 ПЭ125х11,4
L=6,7

Ковер для вывода медного провода-спутника

Г1 ПЭ110х10,0
L=1,5

Г1 ПЭ110х10,0
L=5,5

Г1 ПЭ125х11,4
L=40,3

Контрольная трубка с выводом под ковер

УП2-90°
Отвод ПЭ125

Г1 ПЭ110х10,0
L=28,6

Г1 ПЭ110х10,0
L=1,5

УП13-90°
Отвод ПЭ110

Приёмный приямок

Г1 ПЭ110х10,0
L=14,1

Футляр ПЭ280х25,4 L=28,6м
проложить методом ННБ

Скв. 7

Узел 1

Г1 ПЭ125х11,4
L=1,5

Седелочный отвод ПЭ 80
SDR 11 125х110; муфта с ЗН-110

Г1 ПЭ125х11,4
L=0,5

Кран шаровой Polyvalve ПЭ100 SDR 11
Ø90мм в подземном исполнении в ограде

Скв. 8

Г1 ПЭ90х8,2
L=1,0

Г1 ПЭ90х8,2
L=51,9

Муфта редукционная
ПЭ125/ПЭ90

УП3-175°

Упругий изгиб R>25Dн

Г1 ПЭ110х10,0
L=1,0

Рабочий приямок

УП14-175°

Кран шаровой Polyvalve ПЭ100 SDR 11
Ø110мм в подземном исполнении в ограде

Упругий изгиб R>25Dн

УП12-90°
Отвод ПЭ110

Ковер для вывода медного провода-спутника

Г1 ПЭ110х10,0
L=34,8

Выход из земли с
КШ Ду25 и ИС-25

Г1 Ø32х3,0
L=1,0

НС ПЭ/сталь ПЭ32/Ст32
муфта с ЗН-32

Г1 ПЭ32х3,0
L=5,5

Г1 ПЭ32х3,0
L=5,1

Г1 ПЭ32х3,0
L=4,1

Выход из земли с
КШ Ду25 и ИС-25

Г1 Ø32х3,0
L=1,0

НС ПЭ/сталь ПЭ32/Ст32
муфта с ЗН-32

УП15-165°

Упругий изгиб R>25Dн

Скв. 12

Г1 ПЭ63х5,8
L=27,8

Седелочный отвод ПЭ 80
SDR 11 63х32; муфта с ЗН-32

Г1 ПЭ63х5,8
L=21,7

Седелочный отвод ПЭ 80
SDR 11 63х32; муфта с ЗН-32

Г1 ПЭ63х5,8
L=37,3

Г1 ПЭ63х5,8
L=0,5

заглушка ПЭ63

Ковер для вывода медного провода-спутника

Г1 ПЭ110х10,0
L=128,8

Упругий изгиб

каб.0,4кВ

канава

огород

фунд.

ТП

НП101,82

НП102,17

НП103,28