Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 21 266
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
2	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
3	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	240,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией					

характеристики предмета закупки	гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
4	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
5	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	120,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
6	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	106,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
7	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год.					
Технические характеристики предмета закупки	В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
8	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	1 300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
9	Труба стальная электросварная прямошовная 89х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
10	Труба стальная электросварная прямошовная 108х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	210,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					

11	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %;					
Технические характеристики предмета закупки	- временное сопротивление сварного шва.					
12	Труба стальная электросварная прямошовная 114х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
13	Труба стальная электросварная прямошовная 114х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
14	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	92,800	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год.					

закупки	В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
15	Труба стальная электросварная прямошовная 219х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	82,600	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
16	Труба стальная электросварная прямошовная 219х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	11,800	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
17	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
18	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	106,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией					

характеристики предмета закупки	гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
19	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	210,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
20	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	220,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
21	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	212,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
22	Труба стальная электросварная прямошовная 273х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	58,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
23	Труба стальная электросварная прямошовная 325х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	м	58,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 410 518,40	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	2 042 812,20	рублей		