Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 48 169
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-04-2У1	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 18а
Технические характеристики предмета закупки	ГРПШ -04 -2У1 с основной и резервной линией редуцирования с регуляторами РДНК- 400 1. Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; 2. Фактическое давление в газопроводе Рвх: - max 0,28 МПа - min 0,25 МПа 3. Количество выходов - 1 4. Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа 2. - кПа 5. Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 250 max - min м3/ч 2. - max - min м3/ч 3. - max - min м3/ч 6. Тип отопление – не требуется 7. Необходимость учета расхода газа - не требуется 8. Необходимость учета эл. энергии - не требуется 9. Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - не требуется 10. Прочие условия – предусмотреть вход (слева) и выход (справа) газопроводов с противоположных торцевых сторон ГРПШ ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД					
2	Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-04-2У1	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики	ГРПШ -04 -2У1 с основной и резервной линией редуцирования с регуляторами РДНК- 400 1. Аттестационное давление в газопроводе 0,6 МПа; 2. Фактическое давление в газопроводе Рвх:					

предмета закупки	- max 0,6 МПа - min 0,25 МПа 3. Количество выходов - 1 4. Выходное давление Рвых по каждому выходу: 1. 1-3 кПа 2. - кПа 5. Наибольший и наименьший расход газа по каждому выходу 1. 490 max - min м3/ч 2. - max - min м3/ч 3. - max - min м3/ч 6. Тип отопление газовое 7. Необходимость учета расхода газа - не требуется 8. Необходимость учета эл. энергии - не требуется 9. Необходимость дополнительного бокса под телеметрию - требуется 10. Прочие условия – предусмотреть вход (слева) и выход (слева) ; предусмотреть оборудование от -40° до +60; для измерения перепада давления на фильтре укомплектовать индикаторами ИПД.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	176 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	149 152,54	рублей		