Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 47 725
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	380,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
2	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-20	Штука	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
3	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-25	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
4	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	770,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения:					

закупки	Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.					
5	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	350,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
6	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-25	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНВ-25 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1"/					
Технические характеристики предмета закупки	внутрення резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 25 мм. Строительная длина (мм.) L=60 мм					
7	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	130,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора.					

закупки	Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
8	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
9	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	320,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
10	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
11	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	320,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная					

	сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
12	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	530,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
13	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	285,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
14	Сгон изолирующий ИССГ-32	Штука	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм.					

	Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
15	Сгон изолирующий ИССГ-40	Штука	22,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-40 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы					
Технические характеристики предмета закупки	изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
16	Сгон изолирующий ИССГ-50	Штука	70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.					

	Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.

17	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-15	Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба/ наружная резьба. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора.

	Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).						
18	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-20		Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).						
19	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-25		Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.						
20	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-32		Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 1/4"/ наружная резьба G 1 1/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС . Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.						
21	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-40		Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСКНВС-40 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 1/2"/ наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения:						

	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 225 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.

22	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-50	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба/ наружная резьба. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования:
Технические характеристики	наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).

предмета закупки	. .					
23	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИФС-100	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008. Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Основные размеры: Условный проход Dy= 100 мм. Строительная длина (мм.) L=82 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 15 кг					
24	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИФС-32	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008. Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
25	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИФС-50	Штука	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008. Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
26	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИФС-65	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008. Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
27	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИФС-80	Штука	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008. Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
28	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ИС-34	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					

29	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ИС-57	Штука	71,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					
30	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ИС-89	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					
31	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ИС-108	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					
32	Соединение изолирующее резьбовое РУ1.6МПа СИ Germax-50р	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Соединение изолирующее фланцевое с дополнительной изоляцией корпуса изолятора Сопротивление изолятора более 10 Мом Корус-сталь Присоединение: фланцевое с комплектом ответных фланцев Рабочая среда-природный газ. Рабочая температура: от -40 до +40 градусов С Класс герметичности «А».					
33	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-100с	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					
34	Соединение изолирующее резьбовое СИ-32р	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					
35	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ100-РУ16	Штука	40,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Материал втулки - полиэтилен низкого давления высокой плотности ПЭНД 276 ГОСТ 16338-85					

характеристики предмета закупки						
36	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ150-РУ16	Штука	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Материал втулки - полиэтилен низкого давления высокой плотности ПЭНД 276 ГОСТ 16338-85					
37	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ200-РУ16	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Материал втулки - полиэтилен низкого давления высокой плотности ПЭНД 276 ГОСТ 16338-85					
38	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ300-РУ16	Штука	23,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Материал втулки - полиэтилен низкого давления высокой плотности ПЭНД 276 ГОСТ 16338-85					
39	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ50-РУ16	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Материал втулки - полиэтилен низкого давления высокой плотности ПЭНД 276 ГОСТ 16338-85					
40	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ80-РУ16	Штука	45,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Материал втулки - полиэтилен низкого давления высокой плотности ПЭНД 276 ГОСТ 16338-85					
41	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	40,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15/20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНВ-15/20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет.					

	Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/
Технические характеристики предмета закупки	внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=47 мм.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 179 419,79	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 846 965,92	рублей		