Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 13 825
Для нужд: ОАО "Ивановооблгаз"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная изолированная водогазопроводная - 32*3,2	м	500,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Иваново, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Для трубы стальной: прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Для изоляции: с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 / ТУ 1394-007-26704661-2012.					
2	Труба стальная изолированная электросварная прямошовная - 57*3,5	м	500,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Для трубы стальной: прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Для изоляции: с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 / ТУ 1394-007-26704661-2012.					
3	Труба стальная изолированная электросварная прямошовная - 76*3,5	м	200,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Для трубы стальной: прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Для изоляции: с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 / ТУ 1394-007-26704661-2012.					

4	Труба стальная изолированная водогазопроводная - 32*3,2	м	620,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Для трубы стальной: прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Для изоляции: с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 / ТУ 1394-007-26704661-2012.					
5	Труба стальная изолированная электросварная прямошовная - 76*3,5	м	1 130,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Для трубы стальной: прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Для изоляции: с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 / ТУ 1394-007-26704661-2012.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Ивановооблгаз"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 25 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС)	1 057 720,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений