Техническое задание по Лоту №1 от 11.04.2014
По открытому запросу предложений № 24 606
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Клапан термозапорный КТЗ ДУ15 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	460,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
2	Клапан термозапорный КТЗ ДУ15 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	440,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
3	Клапан термозапорный КТЗ ДУ20 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	770,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет					

	Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
4	Клапан термозапорный КТЗ ДУ20 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
5	Клапан термозапорный КТЗ ДУ25 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	220,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
6	Клапан термозапорный КТЗ ДУ25 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	180,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
7	Клапан термозапорный КТЗ ДУ32 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Тип присоединения: внутр.- внутр.					

характеристики предмета закупки	Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
8	Клапан термозапорный КТЗ ДУ32 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
9	Клапан термозапорный КТЗ ДУ40 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40**					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
10	Клапан термозапорный КТЗ ДУ40 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.**					

	Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
11	Клапан термозапорный КТЗ ДУ50 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- внутр. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Крпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
12	Клапан термозапорный КТЗ ДУ50 РУ0.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Тип присоединения: внутр.- нар. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. **Предел обеспечения герметичности до 1500 С.** **Класс герметичности «А». Крпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40** Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	305 970,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	259 296,61	рублей		