Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 59 461
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
2	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
3	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 72мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
4	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 72мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
5	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D160	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D160, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 90мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
6	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D225	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
7	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D32	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 36мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
8	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D32	Штука	210,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 36мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
9	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	Штука	210,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D63, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 48мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
10	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D90, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 62мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
11	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110x63	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D110x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					

закупки						
12	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110x63	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D110x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
13	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D160x63	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D160x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
14	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D225x63	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D225x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
15	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D63x63	Штука	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D63x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
16	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D90x63	Штука	32,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D90x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
17	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D63x32	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
18	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110x63	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с открытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 76мм и 57мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИСО 8085-2:2001,ИСО 8085-3:2003					
19	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110x90	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с открытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 85мм и 78мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИСО 8085-2:2001,ИСО 8085-3:2003					
20	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D160x110	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с открытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 105мм и 99мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИСО 8085-2:2001,ИСО 8085-3:2003					
21	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D225x160	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с открытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 115мм и 105мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИСО 8085-2:2001,ИСО 8085-3:2003					
22	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D63x32	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с открытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 50мм и 41мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИСО 8085-2:2001,ИСО 8085-3:2003					
23	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D90x63	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной переход ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, с открытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 80мм и 59мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИСО 8085-2:2001,ИСО 8085-3:2003					
24	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63x32	Штука	53,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 D63x32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					

закупки						
25	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63x63	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 D63x32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
26	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63x63	Штука	61,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 D63x32, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
27	Тройник редукционный спигот D225x110 ПЭ100 SDR11	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	620 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	525 423,73	рублей		