Приложение к Техническому заданию

Опросный лист № И-1404-30

заказа автоматизированной системы телемеханики ШРП на базе Комплекса телеметрии АКТЕЛ

1. Заказчик: ОАО "Газпром газораспределение Иваново" / филиал ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Кинешме Вичугский ПУ

(наименование предприятия)

Ивановская область г.Вичуга ул.Ленинградская д.18а, тел.(49354)2-32-89 факс (49354) 2-22-88, зам.гл.инженера Даричев В.Ю.

(адрес, телефон, факс, e-mail, контактное лицо)

2. Контролируемый пункт: ШРП №1П, Ивановская область, п.Новописцово, ул.Октябрьская

(тип, наименование и местоположение объекта)

Диспетчерская АДС. Ивановская область г.Вичуга ул.Ленинградская д.18а. Тел.04

(наименование диспетчерского пункта, местоположение)

3. Характеристика объекта (в соответствии с техническими требованиями ОАО "Газпромрегионгаз" к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей)

№	Характеристика	Указать номер характеристики объекта
1	Головной ШРП	4
2	ШРП к потребителям с расчетным расходом газа > 1000 м3/ч	
3	ШРП к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения	
4	ШРП, питающее тупиковые сети низкого давления с часовым потреблением газа > 1000 м3	
5	ШРП, питающее кольцевые сети низкого давления (закольцованные по выходам)	
6	ШРП в удалённом населённом пункте	

4. Дополнительные характеристики

Наличие питания 220В на объекте (да/нет)	нет
Наличие аппаратного помещения КИП (да/нет)	нет
Наличие отопительного помещения (да/нет)	нет
Количество основных линий редуцирования	1
Количество резервных линий редуцирования	
Количество УУРГ в составе ШРП, подключаемых к комплексу телеметрии	
Место установки комплекса телеметрии АКТЕЛ - взрывоопасная зона (да/нет)	да
Наличие подготовки под установку системы телемеханики (да/нет)	да
Наличие контура заземления (да/нет)	да
Материал стен ШРП (кирпич/металл)	металл
Условный диаметр на входе Ду, мм	57
Условный диаметр на выходе 1 Ду, мм	159
Условный диаметр на выходе 2 Ду, мм	
Условный диаметр на выходе 3 Ду, мм	
Условный диаметр на выходе 4 Ду, мм	
Использовать рекомендуемое оборудование (да/нет)	да
Использовать наружный технологический шкаф	
Использовать электрообогрев технологического шка	
Уровень приема сигнала GSM, %	100
Тип применяемого контроллера (выбирает проектировщик)	КАМ
Способ контроля перепада давления на фильтре	сигнализация
Тип резервного канала связи	без резерва

Подключение корректора 1	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Подключение корректора 2	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Подключение корректора 3	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	
Подключение корректора 4	Расположение УУРГ (на входе/на выходе)	
	тип корректора	нет
	тип свободных портов (RS-232, RS-485 или др.)	
	Блок питания для корректора, адаптер	
	версия программного обеспечения	

5. Параметры телеизмерений

№	Наименование параметра телеизмерения	Условное обозначение	Телеизмерение параметра [1]	Значения / Сигналы состояния параметра			Тип/кол-во сигналов	Наименование, технические характеристики оборудования	
				значение 1	значение 2	значение 3		Тип, марка оборудования [2]	Кол-во, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Давление газа избыточное на входе*, МПа	ДГм	да				Аналоговый, 0-2В/1	Датчик избыточного давления взрывозащищенный (давление на входе)	
				MIN	рабочее	MAX		МИДА-ДИ-13П-Ех	1
2	Давление газа избыточное на выходе 1*, МПа	ДГм	да				Аналоговый, 0-2В/1	Датчик избыточного давления взрывозащищенный (давление на выходе 1)	
				MIN	рабочее	MAX		МИДА-ДИ-13П-Ех	1
3	Температура наружного воздуха, °С	ТВНм	да	5	18	50	Аналоговый, Pt100/1	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный (темп-ра воздуха в тех. помещении)	
				MIN	НОРМА	MAX		ТСП Метран -256 (Pt100)-01	1
4	Состояние (степень разряда) батареи комплекса телеметрии*, В		да				Аналоговый, 0-2В/1	Функционал комплекса телеметрии (для контроллера КАМ - внутренний сигнал)	
				MIN	НОРМА	MAX			

[1] В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в графе 4 указать ДА. Дополнительные параметры телеизмерений указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке.

[2] Указать тип, марку оборудования установленного на объекте в графе 9 и его количество в графе 10. В случае отсутствия установленного на объекте оборудования, графа 9 "Тип, марка оборудования " и графа 10 "Количество, шт." заполняются проектировщиком.

* Обязательный параметр.

	Опросный лист № И-1404-30 **заказа автоматизированной системы телемеханики ШРП на базе Комплекса телеметрии АКТЕЛ**	**Приложение к Техническому заданию**

6. Параметры телесигнализации

№	Наименование параметра телесигнализации	Условное обозначение	Телесигнализация параметра [1]	Сигналы состояния параметра			Тип/кол-во сигналов	Наименование, технические характеристики оборудования	
								Тип, марка оборудования [2]	Кол-во, шт.
1	2	3	4	5			6	7	8
1	**Индикация перепада давления на фильтре 1*, кПа**	СПДм	**да**	ΔР =		кПа	Дискретный/1	Индикатор разности давления сигнализирующий взрывозащищенный ИРД-80-РАСКО	**1**
2	**Состояние двери(ей) ШРП***	ПДВм	**да**	"ОТКРЫТА" / "ЗАКРЫТА"			Дискретный/1	Выключатель концевой взрывозащищенный ДКПГ2	**2**
3	**Санкционированный и несанкционированный доступ в ШРП и технологический шкаф(при наличии)***	СДВ	**да**	"СВОЙ" / "ЧУЖОЙ"			Дискретный/1	Пост управления кнопочный взрывозащищенный ПВК-1ПЧ-5-ВК	**1**

[1] **В зависимости от необходимости телесигнализации параметра в графе 4 указать "ДА" . Дополнительные параметры телесигнализации указываются Заказчиком в графе 2 в свободной ячейке.**

[2] **Указать тип, марку оборудования установленного на объекте в графе 7 и его количество в графе 8. В случае отсутствия установленного на объекте оборудования, графа 7 "Тип, марка оборудования " и графа 8 "Количество, шт." заполняются проектировщиком.**

*** Обязательный параметр.**

Наименование системы телеметрии согласно опросного листа №: И-1404-30

Система телеметрии для ШРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /СПДм /ТВНм /ПДВм /М50 /М61 /М003 /ЗУ4