МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ивановской области)
ул. Дрновых, 8а, г. Иваново, 153009
тел.29-91-05, факс 29-91-47,32-55-24(код 84932)
тел. доверия 56-62-15

20.10.2015 № 82 -3-2-25

На № К-287 от 01.10.2015 г.

Директору
филиала в г.Кинешма
ОАО «Газпром Газораспределение
Иваново»
Н.И. Румянцеву

В соответствии с Вашим запросом, сообщаем исходные данные, подлежащие учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации объекта: «*Строительство наружного газопровода и газификация нежилого здания (магазина) с установкой газового оборудования: котлы (теплогенераторы) общей мощностью не более 198 кВт по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. им. Островского, д. 26, литер А, А1, А2*»

1. Краткая характеристика объекта капитального строительства:

Газопровод природного газа.

2. Исходные данные о состоянии потенциальной опасности объекта капитального строительства:

Объект является пожаровзрывоопасным (в соответствии с СП 12.13130.2009).

3. Исходные данные о состоянии потенциальной опасности территории, на которой намечается строительство:

В особый период объект в зону возможного радиационного, химического, биологического заражения (загрязнения) и в зону возможных сильных разрушений не попадает. Объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах которых размещается проектируемый объект являются: Автодороги - непосредственно (аварии на автотранспорте).

4. Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне:

Строительство ЗСГО не требуется.

5. Исходные данные для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Разработать вероятные сценарии ЧС на проектируемом объекте.

2. Произвести расчет необходимых сил и средств для ликвидации последствий ЧС, разработать схему ввода сил и средств РСЧС.

3. Предусмотреть решения по предупреждению ЧС и эвакуации персонала и детей.

4. Представить меры оказания медицинской помощи, пострадавшим при вероятных сценариях ЧС.

5. Учесть противопожарные требования в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент требований пожарной безопасности». В состав проектной документации включить раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности».

6. Дополнительные сведения для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

необходимо предусмотреть при проектировании:

возможность природных пожаров;

возможность техногенных пожаров и аварий на объекте;

возможность совершения террористического акта.

мероприятия по недопущению постороннего вмешательства в функционирование объекта.

7. Перечень руководящих, нормативных и методических документов, рекомендуемых для использования:

Нормативно-технические документы: СНиП 2.01.51-90; СНиП 2.01.57-85*; РД 08-120-96; СНиП 23-01-99; СНиП 11-02-96; СНиП 22-01-95; СНиП 2.06.15 – 85; СНиП 22-02-2003; ГОСТ Р55201-2012, ГОСТ Р 22.1.12-2005.*

После утверждения проекта строительства копия раздела «ПМ ГОЧС» должна быть представлена в Главное управление МЧС России по Ивановской области, 153009, г. Иваново, ул. Диановых,8а (для осуществления контроля ИТМ ГОЧС в ходе эксплуатации объекта).

ВрИО начальника Главного управления
полковник В.А.Фролов

П.В. Мочалин
29-91-07