Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 36 903
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	1,728	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 8,5 м					
2	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	1,660	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
3	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	0,830	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
4	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	4,980	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					

закупки						
5	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	3,730	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
6	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	0,373	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
7	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	4,730	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
8	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	4,550	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
9	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	т	2,400	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина 10 м.					
10	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	т	9,240	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина 10 м.					

предмета закупки						
11	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	т	3,125	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина 11.6 м.					
12	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	т	6,640	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина 12 м.					
13	Труба стальная электросварная прямошовная D108х3.5 ГОСТ 10704-91	т	0,902	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина 11.6 м.					
14	Труба стальная электросварная прямошовная D159х4.5 ГОСТ 10704-91	т	1,028	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
15	Труба стальная электросварная прямошовная D219х5 ГОСТ 10704-91	т	0,923	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
16	Труба стальная электросварная прямошовная D273х6 ГОСТ 10704-91	т	0,877	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					

предмета закупки	

2.	**Условия поставки товаров**	
Грузополучатель		ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров		Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров		От 15 до 25 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 714 504,78	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 452 970,15	рублей		