Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 46 347
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Провод ВПП 1х2.5	Метр	3 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Провод водопогружной одножильный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке до 660 Вольт. Климатическое исполнение УХЛ первая, вторая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -40 до + 80 С. Конструкция провода: 1) Жила - медная второго класса по ГОСТ 22483-77, сечением 2,5 кв.мм. 2) Изоляция из полиэтилена, толщиной 0,7 мм. 3) Оболочка - из полиэтилена, толщиной 1,2 мм.					
2	Провод ВПП 1х2.5	Метр	8 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Провод водопогружной одножильный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке до 660 Вольт. Климатическое исполнение УХЛ первая, вторая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -40 до + 80 С. Конструкция провода: 1) Жила - медная второго класса по ГОСТ 22483-77, сечением 2,5 кв.мм. 2) Изоляция из полиэтилена, толщиной 0,7 мм. 3) Оболочка - из полиэтилена, толщиной 1,2 мм.					
3	Провод ВПП 1х4	Метр	5 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Провод водопогружной одножильный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке до 660 Вольт. Климатическое исполнение УХЛ первая, вторая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -40 до + 80 С. Конструкция провода: 1) Жила - медная второго класса по ГОСТ 22483-77, сечением 4,0 кв.мм.					

	2) Изоляция из полиэтилена, толщиной 0,8 мм. 3) Оболочка - из полиэтилена, толщиной 1,2 мм.					
4	Провод ВПП 1х4	Метр	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Провод водопогружной одножильный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке до 660 Вольт. Климатическое исполнение УХЛ первая, вторая и пятая категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -40 до + 80 С. Конструкция провода: 1) Жила - медная второго класса по ГОСТ 22483-77, сечением 4,0 кв.мм. 2) Изоляция из полиэтилена, толщиной 0,8 мм. 3) Оболочка - из полиэтилена, толщиной 1,2 мм.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 15 до 35 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	374 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	316 949,15	рублей		