Конс

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III

20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск (наименование объекта) / III (класс опасности) / А16-01404-0037 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $Р_{выс.II кат.}$ Ø 325мм – 0,0094 км, Ø 273 мм – 3,7422 км Ø 219 мм – 0,0044 км Ø 159 мм – 0,0141 км Ø 114мм – 0,001 км Ø 89 мм – 0,0006 км б) $Р_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 1,2994км, Ø 114 мм – 0,867 км; Ø 89 мм – 0,0064 км в) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 219мм – 0,7139 км, Ø 159 мм – 0,636 км. Ø 114 мм – 0,1059 км. Ø 108 мм – 0,0053км. Ø 89 мм – 0,9684км. Ø 76 мм – 0,5114 км. Ø 57мм – 0,7993 км. Ø 40 мм – 0,0146 км.	2.1

				Ø 32 мм – 0,134 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,871т.	
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159мм – 0,7806 км, Ø 114 мм – 0,5229 км, Ø 89 мм – 0,3821 км, Ø 76мм – 0,0282 км, Ø 57мм – 0,709 км, Ø 32 мм – 0,6864 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0154т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 1,9093км, Ø 89 мм – 0,0006 км; Ø 57 мм – 0,0013 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219мм – 0,0109 км Ø 159мм – 0,2055 км Ø 108мм – 0,1697 км Ø 89мм – 0,8795 км Ø 76мм – 0,2431 км Ø 57мм – 0,4636км, Ø 32 мм – 0,0989 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:0,911 т.	2.1
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø57мм-0,0006км Ø89мм-0,918км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø159мм-0,0322км Ø114мм-0,4195км Ø 108мм – 0,2779 км, Ø 89мм – 2,2634 км. Ø76 мм – 0,171 км. Ø 57 мм – 1,097 км. Ø 32 мм – 0,0977 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,005т.	2.1

5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø159мм-0,4154км Ø108мм-0,156км Ø89мм-0,5232 Ø76мм-0,041км. Ø 57мм – 0,9548 км, Ø 32 мм – 0,6089 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00002т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 2,4227км, Ø 76 мм – 0,2994 км, Ø 57 мм – 0,0153 км; Ø 32 мм – 0,002км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219мм – 0,2691 км Ø159 – 0,6583 км, Ø114 мм –0,48122 км. Ø89 мм – 5,11234 км. Ø57 мм – 2,292215км. Ø32 мм – 1,5576 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:0,035 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø57мм-0,0014км Ø89мм-1,0613км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,0004 км. Ø 133 мм – 0,075 км. Ø114мм-0,1849км Ø 108 мм – 0,142 км. Ø 89 мм – 2,3607 км. Ø 76 мм – 0,0955 км. Ø 57 мм – 2,30429 км. Ø 32 мм – 0,3805 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01т.	2.1
8	ГРПБ №1НКВ	Обращение опасного вещества	ГРПБ -13 заводской № 319 Природный газ	2004 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0000448025т.	
9	ГРПБ №1НК	Обращение опасного вещества	ГРПБ -7084 заводской № 318 Природный газ	2004 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000392883т.	2.1
10	ГРПБ №2НК	Обращение опасного вещества	ГРПБ -7084 заводской № 337 Природный газ	2004г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000345338т.	2.1
11	ГРПБ №3НК	Обращение опасного вещества	ГРПБ -7084 заводской № 338 Природный газ	2004 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000345338т.	2.1
12	ГРПБ №4НК	Обращение опасного вещества	ГРПБ -13-2Н-У1 заводской № 82005 Природный газ	2007 г./ 2008 г., $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000283538т.	2.1
13	ГРПБ №6НК	Обращение опасного вещества	ПГБ-07-2У-1 Заводской №39 Природный газ	2008 г./2009г. $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00003т.	
14	ГРПБ №7НК	Обращение опасного вещества	ПГБ-07-2У-1 Заводской №8013 Природный газ	2009г./2011г. $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00003т.	

15	ГРПБ №8НК	Обращение опасного вещества	ПГБ-07-2У-1 Заводской №92014 Природный газ	2010 г./2012г. $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00003т.	
16	ШГРП № 9НК	Обращение опасного вещества	ГРПШ -1-2Н, заводской номер №10032, природный газ	2011г./ 2011г. $P_{вх}$=0,3Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000036798т.	2.1
17	СКЗ		Катодная станция КС-443 В-ОПЕД-М-С-42-24-У1, заводской номер 354	2004 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, Р=1,79 кВт, Рвых=1,0 кВт	
18	СКЗ		Катодная станция КС-444 В-ОПЕ-М3-42-24-У1, заводской номер 551	2005 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, Рвых=1,0 кВт	
19	СКЗ		Катодная станция КС-445 В-ОПЕД-М-С-42-24-У1, заводской номер 572	2003 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, Р=1,79 кВт, Рвых=1,0 кВт	
19	СКЗ		Катодная станция КС-487 В-ОПЕ-М4-42-24-У1, заводской номер 14279	2007 г./2008 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, Р=1,49 кВт, Рвых=1,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Бутылова (Ф.И.О. должностного лица)	Бутылова (подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
_____ (регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III 29	Класс IV 2