Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 25 672
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ110	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран выполнен из ПНД методом литья и сварки встык. В конструкции крана отсутствуют металлические части. Уплотнение - многослойный эластомер BUNA -N для обеспечения полной герметичности класса А. На корпусе крана и патрубках имеется маркировка с указанием номера партии (наносится в процессе изготовления), а также информационный стикер и штрих-код. Стрелками указано направление поворота ключа для открытия\закрытия и максимальное усилие вращения. Специальные упоры определяют открытое и закрытое положение крана. Толщина стенки корпуса крана больше толщины стенки патрубков. В комплекте телескопический удлинитель 1,3-2,2 м. .					
2	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ63	шт	22,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран выполнен из ПНД методом литья и сварки встык. В конструкции крана отсутствуют металлические части. Уплотнение - многослойный эластомер BUNA -N для обеспечения полной герметичности класса А. На корпусе крана и патрубках имеется маркировка с указанием номера партии (наносится в процессе изготовления), а также информационный стикер и штрих-код. Стрелками указано направление поворота ключа для открытия\закрытия и максимальное усилие вращения. Специальные упоры определяют открытое и закрытое положение крана. Толщина стенки корпуса крана больше толщины стенки патрубков. В комплекте телескопический удлинитель 1,3-2,2 м.					
3	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 ДУ90	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран выполнен из ПНД методом литья и сварки встык. В конструкции крана отсутствуют металлические части. Уплотнение - многослойный эластомер BUNA -N для обеспечения полной герметичности класса А. На корпусе крана и патрубках имеется маркировка с указанием номера партии (наносится в процессе изготовления), а также информационный стикер и штрих-код. Стрелками указано направление поворота ключа для открытия\закрытия и максимальное усилие вращения. Специальные упоры определяют открытое и закрытое положение крана. Толщина стенки корпуса крана больше толщины стенки патрубков.					

	В комплекте телескопический удлинитель 1,3-2,2 м.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	282 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	238 983,05	рублей		